



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Oprava oken po tornádu
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_61.html

Název zadavatele:	Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Úprkova 601/2, 695 01 Hodonín
Zastoupen:	Mgr. Josef Fantura, ředitel
IČO:	00373290
DIČ:	Není plátce DPH

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 11 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 21. 6. 2022 byla osobě zastupující zadavatele ve smyslu § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

I.

Dotaz č. 1:

Dle zadávací dokumentace je požadováno: Vnější skla budou jednoduchá tl.4mm zasklená klasicky do kytu.

¹ V souladu s § 43 odst. 1 ZZVZ na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

Dotaz 1: z důvodu životnosti oken se dotazujeme, zda tmel může být nahrazen zasklívací zkosenou lištou ve tvaru tmelu?

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Veškeré detaily jsou podřízeny památkové podstatě objektu a byly konzultovány s památkovým ústavem. Okna mají být kopie původních oken a jakákoliv změna oproti dnešnímu vzhledu není možná. Zůstává požadavek klasického osazení skel do tmele.

Dotaz č. 2:

v zadávací dokumentaci je požadováno zasklení venkovního křídla jedním sklem a vnitřního křídla dvojsklem. Dle našich dlouholetých zkušeností to bude mít za následek rosení a vytváření kondenzátu na venkovním křídle. Zásadně se tím sníží životnost oken. Proto doporučujeme venkovní křídlo provedené v dvojskle a interiérové křídlo jednosklo. Prosím o Vaše vyjádření.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Veškeré detaily jsou podřízeny památkové podstatě objektu a byly konzultovány s památkovým ústavem. Okna mají být kopie původních oken a jakákoliv změna oproti dnešnímu vzhledu není možná. Venkovní prosklení Dithermem by změnilo vnější vzhled oken – způsob prosklení, tloušťky rámu, proto zadavatel trvá na požadavku zasklení venkovního křídla jedním sklem. Osazování Dithermu do vnitřního rámu u památkově chráněných objektů je standardní.

Dotaz č. 3:

dle výpisu prvků je požadováno venkovní zasklení 4mm, dle položkového rozpočtu je požadováno vnější - bezpečnostní sklo connex 6 mm.

Prosím o Vaše vyjádření, jaké má být venkovní zasklení.

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Venkovní zasklení je požadováno v tloušťce skel 4 mm. Zadavatel přikládá jako přílohu tohoto vysvětlení opravený Položkový rozpočet.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Příloha č. 4 VPN_Položkový rozpočet_v2

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 9 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazu zněním:

Článek 9. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 13. 7. 2022, do 10:00 hodin.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 - Příloha č. 4 VPN_Položkový rozpočet_v2

V Brně dne 23. 6. 2022

Za zadavatele – Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci