



## LEGENDA

- VEŘEJNÝ STL PLYNOVOD
  - STL STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA PLYNOVODU
  - NTL STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ PLYNOVOD
  - NTL NOVÁ AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA
  - NTL PLYNOVOD OCELOVÝ
- NOVÁ PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ (600x600x250-300 mm NAD TERÉNEM)  
O.U.P. DN 25 - KULOVÝ KOHOUT  
PLYNOMĚR G 6 (Q<sub>min</sub>=0,06 m<sup>3</sup>/hod, Q<sub>max</sub>=10,0 m<sup>3</sup>/hod) ROZTEČ 250mm  
UZÁVĚR ZA PLYNOMĚREM DN 25 - KULOVÝ KOHOUT
  - KONDEZAČNÍ KOTEL BAXI LUNA PLATINUM 1.32 GA (Jmenovitý tepelný výkon při 80/60°C 3,2-32,0kW),  
(zemní plyn 3,49m<sup>3</sup>/h, DN20).
  - KOAXIÁLNÍ SVISLÉ ODKOUŘENÍ Ø60/100mm VČETNĚ STŘEŠNÍHO NÁSTAVCE Ø60/100mm, DÉLKY 2,05m,  
REVIZNÍ T -KUS PRO PRO PŘÍMOU MONTÁŽ, ODKOUŘENÍ VYVEDENO 0,6m NAD STŘECHU
  - STÁVAJÍCÍ PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ (1000x800x400-300 mm NAD TERÉNEM)  
HUP DN 25 - KULOVÝ KOHOUT,  
FRANCEL B25  
FAKTURAČNÍ PLYNOMĚR G 16 (Q<sub>min</sub>=0,16 m<sup>3</sup>/hod, Q<sub>max</sub>=25 m<sup>3</sup>/hod) rozteč 280mm  
UZÁVĚR ZA PLYNOMĚREM DN 40
  - O.U.P.- OBJEKTOVÝ UZÁVĚR PLYNU KULOVÝ KOHOUT DN 50,  
STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇ 300x300x250mm, OSAZENA 300mm NAD TERÉNEM
  - STÁVAJÍCÍ PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ (600x600x250-300 mm NAD TERÉNEM)  
O.U.P DN 25 - KULOVÝ KOHOUT  
PLYNOMĚR G 4 (Q<sub>min</sub>=0,016 m<sup>3</sup>/hod, Q<sub>max</sub>=6,0 m<sup>3</sup>/hod) ROZTEČ 250mm  
UZÁVĚR ZA PLYNOMĚREM DN 25 - KULOVÝ KOHOUT

**POZNÁMKA :** TLAKOVÁ ZKOUŠKA PEVNOSTI BUDE PROVEDENA VZDUCHEM  
O PŘETLAKU 100 kPa, TĚSNOSTI 10 kPa !

CM projekt, s.r.o. Bratislavská 866/5 693 01, Hustopeče IČ:269 19 451 www.cmprojekt.cz			Autorizační razítko	
Autorizovaná osoba			Zodpovědný projektant	
MAREK CABAL			Marek Cabal	
ČKAIT-1004032			Ing. Julie Musílková	
Investor : Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 60200 Brno Hospodaření s majetkem: Odborné učiliště Cvrčovice, č. p. 131, 69123 Cvrčovice			Formát	
Akce : PAVILON INTERNÁTU DOSTAVBA AREÁLU ODBORNÉHO UČILIŠTĚ CVRČOVICE, parc.č. 201/1, 201/2, k.ú. Cvrčovice			Měřítko	
Část : D.2.2 PŘÍPOJKA PLYNU			Datum	
Obsah :			Stupeň	
PŮDORYS 1.NP			Archivní číslo	
			Číslo výkresu	
			D.2.2.101	
			Číslo paré	