

LEGENDA ČAR USTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY-Cu
- VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY-Cu
- ROZVOD PRO OHŘEV TV - PŘÍVOD
- ROZVOD PRO OHŘEV TV - ZPÁTEČKA
- POTRUBÍ STUDENÉ (PITNÉ) VODY - PPR
- POTRUBÍ TEPLÉ (PITNÉ) VODY - PPR
- POTRUBÍ CÍRKULACE TV - PPR
- ODPADNÍ POTRUBÍ HT - PLASTOVÉ
- ELEKTROINSTALACE-MaR

POZNÁMKA: TEPLOTNÍ SPÁD VYTÁPĚNÍ JE NAVRŽEN 70/50°C

LEGENDA USTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

- KONDEZAČNÍ KOTEL BAXI LUNA PLATINUM 1.32 GA (Jmenovitý tepelný výkon při 80/60°C 3.2-32,0kW), SOUČÁSTÍ JE POJISTNÝ VENTIL 3 BAR, EXPANZNÍ NÁDOBA 10l
 - ZÁSOBNÍK OKC 300 NTRR/BP, OBJEM 285l, VÝHŘEVNÁ PLOCHA HORNIHO VÝMĚNÍKU 1m², SPODNÍHO VÝMĚNÍKU 1,5m², TRVALÝ VÝKON TEPLÉ VODY 1 HORNIHO / SPODNÍHO VÝMĚNÍKU 670/1100 l/h
 - KOAXIÁLNÍ SVISLÉ ODKOURENÍ Ø60/100mm VČETNĚ STŘEŠNÍHO NÁSTAVCE Ø60/100mm, DÉLKY 2,05m, REVIZNÍ T-KUS PRO PRO PŘÍMOU MONTÁŽ, ODKOURENÍ VYVEDENO 0,6m NAD STŘECHU
 - ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY QAC34/101 - osadit 2,5m nad terén
 - TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA NA PITNOU VODU (DODÁVKA ZTI)
- 21-060060-60 OTOPNÉ TĚLOSO OCELOVÉ DESKOVÉ KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT TYP 21, VÝŠKY 600mm, DÉLKA 600mm, PRAVÉ SPODNÍ PŘIPOJENÍ
- TH TERMOSTATICKÁ HLAVICE, rozsah nastavení 6-28°C
- RŠ TA Vekulux - ŠROUBENÍ ROHOVÉ S VYPOUŠTĚNÍM PRO OT S INTEGROVANOU VLOŽKOU A SPODNÍM PŘIPOJENÍM DN15
- KLT-150060-00M OTOPNÉ TĚLOSO TRUBKOVÉ KORADO KORALUX LINEAR COMFORT M, v. 1500mm a š. 600mm
- TRM 15 REGULOVATELNÉ ŠROUBENÍ S INTEGROVANÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM MULTILUX DN 15 - ROHOVÝ, VČETNĚ HLAVICE TERMOSTATICKÉHO OVLÁDÁNÍ K NASTAVENÍ
- 4,0

LEGENDA ZP

OZNAČENÍ	POPIS
U	UMÝVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ - 8.80cm, NEREZ, SIFON UMÝVADOVÝ + VYPUST CLIO/CLACK ½", 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", STOJÁNKOVÁ BATERIE UMÝVADOVÁ PÁKOVÁ
WC	KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ KLOZET + SEDÁTKO S POKLOPEM DUROPLAST, PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM S NÁDRŽKOU, PRO ZABUDOVÁNÍ DO SDK, ROHOVÝ VENTIL ½"
S	KERAMICKÁ SPRCHOVÁ VANÍČKA ČTVERCOVÁ 800/800, SPRCHOVÝ KOUT ROHOVÝ POSUVNÝ ČTYŘDÍLNÝ SE VSTUPEM Z ROHU SIFON VANÍČKOVÝ, SPRCHOVÁ BATERIE + SPRCHOVÝ SET (HADICE, RŮŽICE, TYČ)
VY	ZÁVĚSNÁ KERAMICKÁ VÝLEVKVA S PLASTOVOU SKLOPNOU MRŽKOU, MONTÁŽNÍ RÁM S NÁDRŽKOU, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", NÁSTĚNNÁ BATERIE S RAMENKEM 25 cm
D	NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU (SOUČÁSTÍ DODÁVKY INTERIÉRU), STOJÁNKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ, ZAPACHOVÁ BATERIE S NEREZ MRŽKOU A FLEXI PŘEPADEM - DODÁVKA INTERIÉRU, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"-DODÁVKA ZTI
H	HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STÁLOU HADICI Ø19 mm, dl. 30 m, POŽADOVANÝ PRŮTOK Q=0,3 l/s PŘI PŘETLAKU NA PROUDNOSTI MIN. 0,2 MPa, OSADIT STŘEDEM 1,1-1,3 m NAD PODLAHU
VP	PODLAHOVÁ VPUST SE SVISLÝM ODTOKEM DN50, NEREZ MRŽKOU A MECHANICKOU ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU + SOUPRAVA PRO NÁPOJENÍ HYDROIZOLACE
ZO	NOVÝ NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV O OBJEMU 285l - DODÁVKA UT, POTRUBÍ SV OSADIT KK 32, POJISTNÝM VENTILEM 3/4" x 1", OTV. TLAK 0,6 MPa A TLAKOVOU EXPANZNÍ NÁDOBOU O OBJEMU 18 l PN 10 S PRŮTOČNOU ARMATUROU SE ZAJIŠTĚNÍM G 3/4", POTRUBÍ CÍRKULACE TV OSADIT KK 20, F 20, CÍRKULAČNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO V NEREZ PROVEDENÍ DN 20 Q=0,27m ³ /hod, H=1,0 m, KK 20, POTRUBÍ TV OSADIT KK 32, PŘEPAD Z PV OSADIT KALICHEM PRO UKÁPÝ S MECH. UZÁVĚRKOU PRO SUCHÝ STAV
PH	PŘÍVĚTRÁVACÍ HLAVICE KANALIZACE
VH	ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE, VYVEDENA NAD STŘECHU
LSS	LAPÁČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA (DODÁVKA INTERIÉRU) - PODOMÍTKOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40/50 S PŘIPOJENÍM VODY - 1/2" KRYCÍ DESKA 180x100 - NEREZ, VENTIL PRAČKOVÝ - 1/2"
SU	SUŠIČKA PRADLA (DODÁVKA INTERIÉRU), PODOMÍTKOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40/50

LEGENDA ČAR ZTI

- NOVÝ AREÁLOVÝ ROZVOD VODY - POTRUBÍ PE 40x 3,7mm, PE 100, SDR 11
- NOVÝ ROZVOD SV - POTRUBÍ PLASTOVÉ VÍCEVRSTVÉ PP - RCT S 4, SDR 9, PN 22
- NOVÝ ROZVOD TV - POTRUBÍ PLASTOVÉ VÍCEVRSTVÉ PP - RCT S 4, SDR 9, PN 22
- NOVÝ ROZVOD CÍRKULACE TV - POTRUBÍ PLASTOVÉ VÍCEVRSTVÉ PP - RCT S 4, SDR 9, PN 22
- NOVÝ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY - POZINKOVANÁ OCEL
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PVC KG (v zemi), PP HT
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC KG (v zemi), PP HT
- NOVÁ REVIZNÍ ŠAHTA PŘÍPOJKY KANALIZACE, PLASTOVÁ DN 400, ODTOK DN 150, S LITINOVÝM POKLOPEM TŘÍDY ZATÍŽENÍ D 400 kN
- NOVÁ REVIZNÍ ŠAHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE dl.0,9/8,0.6m/ hl.
- DLE ULOŽENÍ KANALIZACE, POKLOP Ø600/600mm - DODÁVKA STAVBY, ČISTIČ KUS - DODÁVKA ZTI
- AKUMULAČNÍ NÁDRŽ DVOUPLAŠŤOVÁ PLASTOVÁ OBJEM 15,5m³, ČISTÝ OBJEM 13m³, VNITŘNÍ PRŮMĚR 3,13m, VÝŠKA 2,22m
- VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ Z VOŠŤOVÝCH BLOKŮ, ROZMĚR dl. 7,2m, š.2,4m v.1,56m
- USAZOVACÍ A ROZDĚLOVACÍ ŠAHTA BETONOVÁ DN 1000, S LITINOVÝM POKLOPEM TŘ. ZATÍŽENÍ D400
- NOVÁ REVIZNÍ ŠAHTA KANALIZACE KANALIZACE SPLAŠKOVÉ DN 400 ODTOK DN 150 S LITINOVÝM POKLOPEM TŘÍDY ZATÍŽENÍ D 400 kN

Legenda čar elektro rozvodů:

- světelné obvody
- zásuvkové obvody
- sružené vedení
- hlavní napájení 400V
- trubkování slaboproudu
- PBZ

PŘÍSTROJE SLP:

- kamera
- monitor CCTV
- čidlo PIR včejř
- klívesnice EZS
- čtečka karet
- elektronický dveřní zámek
- komunikátor
- domácí videotelefon komunikátor
- AUDIO
- ovládání AUDIO

PŘÍSTROJE :

- spínač jednopólový, řazení č.: 1, IP20, IP44
- přepínač sériový, řazení č.: 5
- přepínač sériový, řazení č.: 5, IP 44
- přepínač střídaný, řazení č.: 6
- přepínač střídaný, řazení č.: 6, IP 44
- přepínač sériový střídaný, řazení č.: 6+1
- přepínač sériový střídaný, řazení č.: 6+1, IP 44
- přepínač dvojtyp sériový, řazení č.: 6+6
- přepínač dvojtyp sériový, řazení č.: 6+6, IP 44
- přepínač křížový, řazení č.: 7
- přepínač křížový, řazení č.: 7, IP 44
- tláčátko zapínací, řazení č.: 1/0So
- tláčátko zapínací, řazení č.: 1/0So s orient. dout.
- tláčátko zapínací, řazení č.: 1/0So, IP 44
- el. vývod 400 V, ukončený vypínačem, IP 44
- zásuvka 230 V, IP 20, IP44
- zásuvka 230 V, IP 20, s přepětovou ochranou tř. T3
- zásuvka dvojtyp 230 V, IP 20, s clonkami, potočná
- tláčátko TOTALSTOP v krytu
- tláčátkový ovladač ve skříni, IP55
- zásuvka 400V, IP 44
- síťová zásuvka pro PC 2x RJ45
- ventilátor
- elektrický vývod
- termostat
- stropní čidlo PIR
- teplotzdůšný konvektor
- boiler
- svítidlo stropní s kompaktním zdrojem
- nouzové osvětlení, piktogram
- zářivkové svítidlo s nouzovým zdrojem
- LED svítidlo 120x30mm, 58W, 7328 lm
- LED svítidlo 600x600mm, 39W, 4050 lm
- výbojkové svítidlo
- rozdávěč
- kabelová skříň
- podlahová krabice 4x 230V, 2x RJ45

ZOOP.PROJEKTANT Ing. Libor Schwarz	VYPRACOVAL Milan Hertfík	KRESLIL Milan Hertfík	STAVĚNÍ PROJEKTANT Ing. Schwarz Libor
INVESTOR: : Zhotovitel: Jihomoravský kraj, Železniční nádraží 490/3, Nový, 60200 Brno Hospodářství s majetkem: Odborné učiliště Čortkovic, č. p. 131, 69123 Čortkovic	STAVĚNÍ ÚŘAD: Přehledce	WESTO/OBEC: Čortkovic	FORMÁT 4 A4
AKCE: Zkvalitnění podmínek ubytování žáků domova mládeže - samostatný pavilon DOSTAVBA AREÁLU ODBORNÉHO UČILIŠTĚ ČORTKOVICE NA POZEMKU PAR.Č. 201/1, k.ú. ČORTKOVICE U POHŘELIC	PROJEKT D.1.1 Architektonické řešení	PROJEKT D.1.1.2.k	MĚŘÍTKO 1:50 DATUM 30.1.2022 ÚČEL DPS ČÍS.ZAK. 01/21 PARÉ Č.
OBŠAH: Profese komplet			