
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/361 JEVIŠOVICE, MOST 361-008

Dotaz k ZD č.1:

V soupisu prací je objekt SO 201 - položka č.52 - Ochrana nadzemního vedení NN.

V TZ se píše - Nadzemní silové vedení NN (EG.D, a.s.): podél místní komunikace a pod mostem vede vzdušné silové vedení NN. Vedení nebude stavbou přímo dotčeno, bude však dotčeno ochranné pásmo sítě. V místě vedení kabelového vedení nesmí být umístěny skládky materiálů a kabelové vedení musí být ochráněno proti poškození.

Nadzemní silové vedení VO (město Jevišovice): podél místní komunikace a pod mostem vede vzdušné silové vedení VO. Vedení nebude stavbou přímo dotčeno, bude však dotčeno ochranné pásmo sítě. V místě vedení kabelového vedení nesmí být umístěny skládky materiálů a kabelové vedení musí být ochráněno proti poškození.

Chybí tedy ještě položka na ochranu vedení VO.

Doplní zadavatel položku?

Odpověď č.1

Zadavatel nebude položku doplňovat, žádná ochrana sítí se provádět nebude, jedná se pouze o podmínky práce v ochranném pásmu.

Dotaz č.2

V soupis prací chybí položka na prostorové lešení pod mostní konstrukcí pro injektáže stávající klenby. Doplní zadavatel položku?

Odpověď č.2

Položka 282611 INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU zahrnuje kompletní provedení práce, viz. technická specifikace položky.

Dotaz č.3

Ve výkrese objektu SO 202 – vzorový příčný řez je znázorněn lomový kámen podél sanovaného svahu. Tato práce je v soupisu v objektu SO 101 pod položkou č.20 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC - zpevňená krajnice podél sanovaného svahu v šíř. 0,50 m, délce 120 m a 57 m- žulové kostky do lože z betonu C30/37 - XF4, tl. 150 mm včetně dodání betonu a spárování

Upřesní zadavatel položku platí-li PD (lomový kámen do betonu)nebo výkaz výměr (žulové kostky) a případně opraví soupis prací?

Odpověď č.3

Platí soupis prací – lomový kámen byl nahrazen žulovými kostkami a není předmětem zakázky.

Výkresově bude zpřesněno v rámci RDS. Oceňte položky v soupisu prací.

V Brně, dne 29.06.2022



Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení