
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/36829 SKRCHOV – ROUBANINA

Dotaz k ZD č. 3

Zadavatel zveřejnil Zadávací dokumentaci – Soupis prací a PD .

Ve vzorovém řezu je uvedeno, že bude nezpevněná krajnice z asfaltového recyklátu.

V soupise prací jsou však uvedeny krajnice ze štěrkodrti :

SO 101 pol. č. 8

SO 102 pol. č. 8

Žádáme zadavatele o opravu položek v soupise prací, popřípadě o vysvětlení.

Odpověď č. k dotazu č. 3:

Platí soupis prací, nezpevněná krajnice bude ze štěrkodrti.

V Brně, dne 30.6.2022

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení