



POZNÁMKA:

STAVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE BUDE ZDEMONTOVÁNA.
NOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY SKRYPTE PODO OMIKTOU MIMO SKLEP A PŮDU, KDE BUDOU ULOŽENY V LÍSTÁCH PVC.
KABELEJ BUDOU INSTALOVÁNY V INSTALAČNÍCH ZÓMÁCH DLE ČSN 33 2130 ed.2. VĚŠKĚŘÁ ODBOČENÍ BUDOU PROVEDENA KOJLMO.
ULOŽENÍ KABELOVÝCH A OSTATNÍCH VEDENÍ JE NUTNO PROVĚST V SOULADU S ČSN 33 20000–5–52 A DALŠÍCH NOREM.
V PROSTORECH S UMÝVADLY BUDE EL.INSTALACE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000–7–701 ed.2.
ROZVODY PRO OSVĚTLENÍ BUDOU PROVÁDĚNY KABELEJ CYKLO PRŮŘEZU 1,5mm². PRO STROPNÍ SVÍTLIDLA V KŘTÍ IP20 MOHOU BÝT POUŽITY KABELEJ CYKLO.
SVÍTLIDLA OSAZOVÁNA NA HOŘLAVÝCH PODKLADĚCH K TOMU BUDOU URČENÁ NEBO BUDOU PODLOŽENA NEHOŘLAVÝM MATERIÁLEM TL10mm.
VYPÍNAČE BUDOU OSAZOVÁNY VE VÝŠI 1,2m.
ROZVODY PRO ZÁSÍLKY 230V BUDOU PROVÁDĚNY KABELEJ CYKLO–J 3x2,5mm².
U UMÝVADEL A V LÍNCE BUDOU ZÁSÍLKY OSAZENY VE VÝŠI 1,2m. OSTATNÍ PŘEVÁŽNĚ VE VÝŠI 0,4m A 1,2m – DLE OZNAČENÍ VE VÝKRESĚCH. ZÁSÍLKY 230V BUDOU POUŽITY VÝHRAVNĚ S ČLOUKÁMI A NÁTOČENOU DUTINOU III.
PŘÍKOVY PRO AKUMULAČNÍ KANNA BUDOU PROVÁDĚNY KABELEJ CYKLO–J 5x2,5mm² PO VYPÍNAČ A DÁLĚ ŠNŮROU V TRUBEČE Ø29.
TERMOSTATY URČENÉ PRO REGULACI KAMEN BUDOU Z RH NÁPOUOVÁNY KABELEJ CYKLO–J 3x1,5mm² A Z TERMOSTATU KE KAMNŮM BUDE PROVEDEN VZDÝ PŘÍVOD KABELM CYKLO–J 5x1,5mm².

⚡ NASTĚNNÝ TERMOSTAT S VYPÍNAČEM A PŘEPÍNAČEM OTÁČEK VENTILÁTORU NA AKU KAMNECH.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. M. MÍSTNOST	VNĚJŠÍ VLVY	OSVĚTLENÍ
201	AAS,ABS,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1	100lx
202	AAS,ABS,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA2,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1	100lx
203	SAL	500lx
204	HERNA	500lx
205	KLUBOVNA	500lx
206	PŮDA	30lx

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN–C–S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠĚ, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
VNĚJŠÍ VLVY: VIZ LEGENDA MÍSTNOSTI

VED.PROJEKTANT	ODPOV.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing. Miloslav Müller Dvorská 28, 678 01 BLANSKO IČO: 644 75 956	
ING.MÜLLER	ING.MÜLLER	ING.MÜLLER	AutoCAD Map verze 2 séri.císlo 640–00169585		
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ				ObÚ: LETOVCE	
INVESTOR: DDM LETOVCE, ČESKOBRATRSKÁ 137/5, 679 61				FORMAT 6 A4	KOPIE
STAVBA DŮM DĚTI A MLÁDEŽE ČESKOBRATRSKÁ č.5 LETOVCE ELEKTROINSTALACE				DATUM 03/2014	
				STUPEŇ PDPS	
				ZAK.čís.2014.019	
				MĚŘ: 1:50	
OBSAH				ČÍSLO VÝKRESU	ČÁST
PŮDORYS 2.NP – SILNOPROUD				605	D.1.4