


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PPSN12



LEGENDA

- 1 PÍSKOVÉ LOŽE POD POTRUBÍM
- 2 HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM  
ZRNA MAX 20mm, HUTNĚNÝ PO 15cm
- 3 NEHUTNĚNÁ ČÁST OBSYPU
- 4 ZÁSYP HUTNĚNÝM ŠTĚRKOPÍSKEM, POPŘ. PÍSCITOU  
ZHUTNITELNOU ZEMINOU
- 5 TROUBY PP SN12
- 6 PAŽENÍ RÝHY


TABULKA ROZMĚRŮ

PROFIL POTRUBÍ DN	ŠÍŘKA RÝHY DO HL.4,0m B (mm)	VÝŠKA OBSYPU F (mm)	VÝŠKA LOŽE G (mm)
DN100	900	410	150
DN150	900	460	150
DN200	900	500	150
DN250	900	550	150
DN300	1000	615	150
DN400	1200	700	150
DN500	1400	800	150

PROJEKT S NÁZVEM "REKONSTRUKCE ČÁSTI AREÁLOVÉ KANALIZACE" NEMOCNICE KYJOV JE AKTUALIZACÍ INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY KANALIZACE Z PROJEKTU NEMOCNICE KYJOV "REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKO-PORODNÍHO PAVILÓNU" ZPRACOVANÉHO V ROCE 2016 S VYDANÝM STAVEBNÍM POVOLENÍM 16.5.2016, SPISOVÁ ZNAČKA SÚ 1904/2016/243Vá.

±0,000 = 219,580 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

<b>LT PROJEKT</b> PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Vedoucí projektu: ING. LUDĚK TOMEK Architekt: ING. ARCH. BORIS HLADKÝ	Investor:  NEMOCNICE KYJOV, příspěvková organizace Strážovská 1247, 697 33 Kyjov tel. +420 518 601 111 www.nemkyj.cz
Profese: <b>ZTI</b>	Zpracovatel dílu: Burianová Zdeňka Bratří Žůrků 702/1, 61700 Brno Tel: +420 606 876 059 E-mail: zdenaburi@volny.cz		Autorizace:
Odpovědný projektant: BURIANOVÁ ZDEŇKA	Vypracoval: BURIANOVÁ ZDEŇKA	Kontroloval: BURIANOVÁ ZDEŇKA	
Akce: <b>REKONSTRUKCE ČÁSTI AREÁLOVÉ KANALIZACE NEMOCNICE KYJOV</b>		Zakázkové číslo: DPS 36-2015	Paré:
Objekt: PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY KANALIZACE IO 04		Datum: 04 - 2022	
Obsah: ULOŽENÍ POTRUBÍ		Formát: 2 A4	
		Stupeň: PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE	
		Měřítko: -	Číslo výkresu: <b>D1.10.04-105</b>