

**Úprava otvorů pro nové přístroje – požadujeme designově stejné provedení se stávajícím**  
tzn. v případě menších rozměrů doplnění obdobným nerezovým materiálem,  
eventuálně v případě větších rozměrů úpravu stávajícího provedení



**Velikost otvorů pro stávající přístroje činí:**  
**šířka 118,5 cm, výška 197 cm, hloubka 161 cm.**

**Přední pohled**  
místnost setrvání

**Úprava otvorů pro nové přístroje – požadujeme designově stejné provedení se stávajícím**  
tzn. v případě menších rozměrů doplnění obdobným nerezovým materiálem,  
eventuálně v případě větších rozměrů úpravu stávajícího provedení



**Velikost otvorů pro stávající přístroje činí:**  
šířka 118,5 cm, výška 197 cm, hloubka 161 cm.

**Zadní pohled**  
sklad steril.materiálu