



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 100143/2022

Sp. zn.:

S – JMK 74462/2022 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Dita Ohnoutková

Telefon:

541 651 216

Počet stran:

11

Počet příloh/dokumentů:

0/0

Datum:

7. 7. 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace – VI, VII a VIII

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce budovy Pionýrská 23, Brno

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje na žádosti dodavatelů doručené dne 30. 6. 2022 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. VI/1:

Ve výkazu výměr ZTI je pod pol. č. 216 uveden jeden typ klozetového sedátka v počtu 55 ks. Klozety jsou přitom dva typy. Žádáme o rozdělení ve výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. VI/1:

Zadavatelově tento dotaz a upřesňuje soupis následovně:
na listu zti_1

Stávající znění položky

216	551674068R	Sedátko plus pro kombiklozety s poklopem antibakteriální úprava, nerezové úchyty	kus	55,00000	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	------	------

Upravené znění položky

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

DS
x2pbqzq

E-mail
posta@jmk.cz

Internet
www.jmk.cz

216	551-A4	Sedátko pro závěsné WC, s pozvolným sklápěním antibakteriální úprava, nerezové úchyty	kus	49,00000	0,00	0,00
216a	551-A22	Bidetové sedátko pro závěsné WC pro hendikepované	kus	6,00000	0,00	0,00

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací

Dotaz č. VI/2:

Výkaz výměr ZTI neobsahuje umyvadlové sifony. Žádáme o doplnění výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. VI/2:

Zadavatel prověřil tento dotaz a upřesňuje soupis následovně:

na listu zti_1

Znění doplněných položek

224a	551-A10	Sifon umyvadlový celokovový	kus	128,00000	0,00	0,00
224b	551-A11	Sifon umyvadla pro hendikepované	kus	6,00000	0,00	0,00

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací

Dotaz č. VI/3:

Počty a typy sprch uvedené ve výkazu výměr ZTI neodpovídají výkresové části a knize prvků. Žádáme o uvedení správných počtů sprchových žlabů, sprchových vpustí, sprchových vaniček, sprchových sifonů, sprchových zástěn a sprchových baterií do výkazu výměr. Žádáme také o zkoordinování s výkazem výměr ASŘ, kde jsou uvedeny sprchové zástěny.

Odpověď na dotaz č. VI/3:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že zkoordinoval listy soupisu a upřesňuje soupis prací následovně:

na listu SO_01_01_Pol

Stávající znění položek

449	OV/A22	Posuvné sprchové dveře do niky 900 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	ks	2,00000	0,00	0,00
-----	--------	--	----	---------	------	------

Upravené znění položek

449	OV/A22	Posuvné sprchové dveře do niky 900 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	ks	3,00000	0,00	0,00
-----	--------	--	----	---------	------	------

V souvislosti s upřesněními je třeba upravit i položku přesunu hmot

Stávající znění položky

452	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,62237	0,00	0,00
-----	--------------	---	---	---------	------	------

Upravené znění položky

452	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,64000	0,00	0,00
-----	--------------	---	---	---------	------	------

na listu SO_02_01_Pol

Stávající znění položek

391	OV/B16	Posuvné sprchové dveře do niky 900 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	ks	8,00000	0,00	0,00
-----	--------	--	----	---------	------	------

Upravené znění položek

391	OV/B16	Posuvné sprchové dveře do niky 900 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	ks	10,00000	0,00	0,00
-----	--------	--	----	----------	------	------

V souvislosti s upřesněními je třeba upravit i položku přesunu hmot

Stávající znění položky

393	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,96218	0,00	0,00
-----	--------------	---	---	---------	------	------

Upravené znění položky

393	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	1,02000	0,00	0,00
-----	--------------	---	---	---------	------	------

na listu SO_02_01_Pol

Stávající znění položek

433	721231114RT4	Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 300 mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	0,00	0,00
-----	--------------	---	-----	---------	------	------

OV/ B01 : 2

2,00000

437	721231331R00	Střešní vtoky Doplnky pro střešní vtoky vyhřívací sada pro střešní vtoky , včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	0,00	0,00
-----	--------------	---	-----	---------	------	------

střecha S4 : 1

1,00000

OV/ B01 : 2

2,00000

Upravené znění položek

433	721231114RT4	Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 300 mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	0,00	0,00
-----	--------------	---	-----	---------	------	------

OV/ B01 : 3

3,00000

437	721231331R00	Střešní vtoky Doplnky pro střešní vtoky vyhřívací sada pro střešní vtoky , včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	0,00	0,00
-----	--------------	---	-----	---------	------	------

střecha S4 : 1

1,00000

OV/ B01 : 3

3,00000

V souvislosti s upřesněními je třeba upravit i položku přesunu hmot

Stávající znění položky

438	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,01392	0,00	0,00
-----	--------------	--	---	---------	------	------

Upravené znění položky

438	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,02000	0,00	0,00
-----	--------------	--	---	---------	------	------

na listu zti_1

Stávající znění položek

78	721223427RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 510N mřížka nerez 115 x 115 mm D 40/50 mm	kus	2,00000	0,00	0,00
79	721234106RT2	Vtok střešní HL64H, ploché střechy vodor. odtok HL64.1, živičný pás, s elektrickým ohřevem D 75/110	kus	1,00000	0,00	0,00
80	721234124RT1	Vtok střešní PP HL62.1 pro plochou střechu bez živič. pásu, záchytný koš, vyhříváný D 75, 110, 125	kus	3,00000	0,00	0,00

Upravené znění položek

78	721223427RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 510N mřížka nerez 115 x 115 mm D 40/50 mm	kus	10,00000	0,00	0,00
79	721234106RT2	Vtok střešní HL64H, ploché střechy vodor. odtok HL64.1, živičný pás, s elektrickým ohřevem D 75/110	kus	0,00000	0,00	0,00
80	721234124RT1	Vtok střešní PP HL62.1 pro plochou střechu bez živič. pásu, záchytný koš, vyhříváný D 75, 110, 125	kus	0,00000	0,00	0,00

na listu zti_1

Stávající znění položek

196	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	6,00000	0,00	0,00
207	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	6,00000	0,00	0,00
208	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	6,00000	0,00	0,00
213	551450090R	Baterie sprch směš nástěnná se sprch tyčí	kus	6,00000	0,00	0,00
215	55145352R	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	6,00000	0,00	0,00
221	55428083.AR	Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm SKRH 2/90 P	kus	6,00000	0,00	0,00

Upravené znění položek

196	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	0,00000	0,00	0,00
207	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	16,00000	0,00	0,00
208	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	16,00000	0,00	0,00
213	551450090R	Baterie sprch směš nástěnná se sprch tyčí	kus	16,00000	0,00	0,00
215	55145352R	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	16,00000	0,00	0,00
221	55428083.AR	Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm SKRH 2/90 P	kus	0,00000	0,00	0,00

list zti_1 se následně upravuje doplněním položek následovně:

221a	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	6,00000	0,00	0,00
221b	55220113.MR	Vanička sprchová akrylátová	kus	6,00000	0,00	0,00
221c	725860221R00	Sífon sprchový PP/PE HL514, D 40/50 mm	kus	6,00000	0,00	0,00

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací

Dotaz č. VI/4:

V Knize prvků je uvedeno "keramická vana a keramická sprchová vanička", ale dále v popisu je uvedeno "akrylátová". Dovolujeme si zadavatele požádat o vyjasnění a případnou opravu.

Odpověď na dotaz č. VI/4:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že platí popis tedy z akrylátu. Oprava bude zapracována do výstupu dokumentace pro provádění stavby.

Dotaz č. VI/5:

V dokumentu "Kniha prvků" je uvedeno "část A". Žádáme o zveřejnění Knihy prvků i pro část B.

Odpověď na dotaz č. VI/5:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že Kniha prvků obsahuje prvky pro stavbu jako celek, označení „část A“ neberte v potaz.

Dotaz č. VI/6:

V Knize prvků je uvedeno bidetové sedátko pro invalidní WC. Výkaz výměr ZTI toto sedátko neobsahuje. Žádáme o vyjasnění.

Odpověď na dotaz č. VI/6:

Odkazujeme na odpověď na dotaz č. VI/1

Dotaz č. VI/7:

V Knize prvků je uveden montážní prvek pro závěsný pisoár. Výkaz výměr ZTI tento montážní prvek neobsahuje. Žádáme o vyjasnění.

Odpověď na dotaz č. VI/7:

Zadavatel prověřil tento dotaz a upřesňuje soupis následovně:
na listu zti_1

Znění doplněné položky

232a	726211141R00	Modul pro pisoár	soubor	16,00000	0,00	0,00
------	--------------	------------------	--------	----------	------	------

Pro doplnění zadavatel uvádí, že montážní modul nebude použit u všech pisoárů.

V souvislosti s upřesněním je třeba upravit i položku přesunu hmot

Stávající znění položky

234	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	t	0,52706	0,00	0,00
-----	--------------	--	---	---------	------	------

Upravené znění položky

234	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	t	0,68706	0,00	0,00
-----	--------------	--	---	---------	------	------

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací

Dotaz č. VI/8:

Invalidní madla jsou uvedena jak ve výkazu výměr ZTI tak v ASŘ. Nejedná se o zdvojené položky? Žádáme o vyjasnění.

Odpověď na dotaz č. VI/8:

Zadavatel prověřil tento dotaz a upřesňuje soupis následovně:
na listu zti_1

Stávající znění položek

197	725291132R00	Madlo dvojitě pevné bílé dl. 844 mm	soubor	6,00000	0,00	0,00
198	725291136R00	Madlo dvojitě sklopné bílé dl. 852 mm	soubor	6,00000	0,00	0,00

Upravené znění položek

197	725291132R00	Madlo dvojitě pevné bílé dl. 844 mm	soubor	0,00000	0,00	0,00
198	725291136R00	Madlo dvojitě sklopné bílé dl. 852 mm	soubor	0,00000	0,00	0,00

V souvislosti s upřesněními je třeba upravit i položku přesunu hmot

Stávající znění položky

229	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	4,79385	0,00	0,00
-----	--------------	--	---	---------	------	------

Upravené znění položky

229	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	5,09877	0,00	0,00
-----	--------------	--	---	---------	------	------

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací

Dotaz č. VI/9:

Dovolujeme si zadavatele požádat o podrobnou technickou specifikaci položek uvedených ve výkazu výměr ZTI a to pol. č. 105 Čerpací stanice – dodávka – 1 kus a pol. č. 106 Čerpací stanice – příslušenství – 1 kpl. Uvedený popis je příliš obecný a jednoznačně nedefinuje technické ani kvalitativní podmínky umožňující porovnatelné ocenění obsahu položky.

Odpověď na dotaz č. VI/9:

Zadavatel prověřil tento dotaz a upřesňuje položku popisem následovně:

Položka 105 Čerpací stanice – dodávka

Kompaktní čerpací stanice odpadních vod je osazena dvěma čerpadly pro střídavý provoz. Jde o čerpadla pro splaškovou vodu s průchodností až 65 mm.

Pracovní bod čerpadla:

průtok: 6,3 l/s

dopravní výška: 15 m

Příkon: 2x3,8 kW

Jmenovité napětí: 3x380-415 V

Celkový objem nádoby cca 450 l – nádrž je vyrobena z neprodyšného a korozivzdorného polyetylenu, je absolutně plynotěsná a nepropouští žádný zápach.

Osazena řídicí jednotka s funkcí:

- zapnutí/vypnutí, přepínání čerpadel

- ochrana motoru proti běhu na sucho
- provozní signalizace (provozní režim, provozní hodiny, impulsy, naměřený proud motoru)
- výstražná signalizace (stav čerpadla, porucha sledu fází a chybějící fáze, porucha aktivovaná tepelným spínačem, alarm vysoké hladiny vody)

Položka 106 Čerpací stanice – příslušenství

Uzavírací ventil vstupní strana – DN 200

2x Uzavírací ventil výstup DN 80

2x Zpětná klapka DN 80

Kalhotový kus DN 80

Pružný spojovací kus DN 200

Těsnění, kotvicí prvky

Signální lampa

Houkačka vnitřní

Ruční membránové čerpadlo

Dotaz č. VI/10:

Žádáme o specifikování materiálu a dimenze stávající kanalizace a vodovodu pro ocenění pol. č. 90 a 165 uvedené ve výkazu výměr ZTI.

Odpověď na dotaz č. VI/10:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že podle průzkumu zpracovatel dokumentace je stávající kanalizace kameninová DN 200, vodovodní potrubí ocel DN 100.

Dotaz č. VI/11:

Ve výkresové části vnitřní kanalizace je zakreslena kaučuková izolace odpadního potrubí tl. 6mm jako ochrana proti rosení. Výkaz výměr ZTI tuto izolaci neobsahuje. Žádáme o vyjasnění.

Odpověď na dotaz č. VI/11:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že uvedené je řešeno v položce 95 soupisu na listu zti_1.

Dotaz č. VI/12:

Dle výkresu č. D.1.4.1.0 SITUACE je napojení na stávající kanalizaci v počtu 5 ks - ŠS1, ŠD12, ŠS2, Š1 a Š3. Výkaz výměr obsahuje 4 ks napojení na stávající kanalizaci. Dále tato položka "Napojení na stávající kanalizaci ve výkopu - 4 ks" se vyskytuje jak ve výkazu výměr vnitřní kanalizace, tak ve výkazu výměr venkovních rozvodů. Nejedná se o zdvojené položky? Žádáme o vyjasnění.

Odpověď na dotaz č. VI/12:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že tazatel má pravdu. Počet napojení na stávající kanalizaci má být v počtu 5ks vždy za novou šachtou a má být zahrnuto pouze v soupisu venkovních rozvodů. Zadavatel tedy upřesňuje soupis následovně:
na listu zti_1

Stávající znění položky

90	7211109PROPO	Napojení na stávající kanalizaci ve výkopu	kus	4,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	-----	---------	------	------

Upravené znění položky

90	7211109PROPO	Napojení na stávající kanalizaci ve výkopu	kus	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	-----	---------	------	------

V souvislosti s upřesněními je třeba upravit i položku přesunu hmot

Stávající znění položky

110	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	6,39797	0,00	0,00
-----	--------------	---	---	---------	------	------

Upravené znění položky

110	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	6,38870	0,00	0,00
-----	--------------	---	---	---------	------	------

Dále upřesňuje položky na listu zti_2

Stávající znění položky

46	89002R	Napojení na stávající kanalizaci ve výkopu	kus	4,00000	0,00	0,00
----	--------	--	-----	---------	------	------

Upravené znění položky

46	89002R	Napojení na stávající kanalizaci ve výkopu	kus	5,00000	0,00	0,00
----	--------	--	-----	---------	------	------

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací

Dotaz č. VI/13:

Dovolujeme si zadavatele požádat o informaci, ve které části výkazu výměr jsou obsaženy skříňky pro osazení bezpečnostních plynových uzávěrů, uvedené ve výkazu výměr vnitřního plynovodu.

Odpověď na dotaz č. VI/13:

Zadavatel prověřil tento dotaz a upřesňuje soupis následovně:
na listu zti_1

Znění doplněné položky

53a	767-1	Skříňka plechová 400/400/250 pro osazení bezpečnostních plynových uzávěrů s dvířky	kus	4,00000	0,00	0,00
-----	-------	--	-----	---------	------	------

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací

Dotaz č. VI/14:

Skříňky pro osazení stávajících plynoměrů budou také stávající? Žádáme o vyjasnění.

Odpověď na dotaz č. VI/14:

Zadavatel prověřil tento dotaz a upřesňuje soupis následovně:
na listu zti_1

Znění doplněné položky

53b	767-2	Skříňka plechová 500/500/250 pro osazení plynoměru s dvířky	kus	1,00000	0,00	0,00
-----	-------	---	-----	---------	------	------

V souvislosti s upřesněním je třeba upravit i položku přesunu hmot

Stávající znění položky

54	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,02253	0,00	0,00
----	--------------	--	---	---------	------	------

Upravené znění položky

54	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,12753	0,00	0,00
----	--------------	--	---	---------	------	------

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zpracovat do soupisu prací

Dotaz č. VI/15:

Ve výkazu výměr vnitřního plynovodu chybí položka pro přesun hmot a pro přesun demontovaných materiálů. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. VI/15:

Zadavatel prověřil tento dotaz a upřesňuje soupis následovně:
na listu zti_1

Znění doplněné položky

51a	723290822R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 6 - 12 m	t	0,08740	0,00	0,00
51b	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m m	t	2,35780	0,00	0,00

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zpracovat do soupisu prací

Dotaz č. VI/16:

Žádáme o podrobnou technickou specifikaci pol. č. 45 Řídící jednotka s integrovaným čidlem úniku plynu - 4 kusy, uvedenou ve výkazu výměr vnitřního plynovodu. Uvedený popis je příliš obecný a jednoznačně nedefinuje technické ani kvalitativní podmínky, umožňující porovnatelné ocenění obsahu položky.

Odpověď na dotaz č. VI/16:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že zpracovatel dokumentace pracoval s následující specifikací konkrétního výrobku – dvoustupňový detektor hořlavých plynů SPH 7, umožňuje včasné zajištění uniklého plynu, automatickou ventilaci objektu, uzavření přívodu plynu a varování obsluhy. Detektor při úniku plynu signalizuje zvukově a světelně překročení nastavené hranice koncentrace plynu. Prostřednictvím přepínacích kontaktů relé pak ovládá i zabezpečovaná zařízení. Jako referenční výrobek je tedy možné považovat detektor SPH 7.

Dotaz č. VI/17:

Ve výkazu výměr ut_B3 je pod pol. č. 91 uvedeno litinové otopné těleso. Tato otopná tělesa se ale již nevyrábí. V technické zprávě ÚT je napsáno, že "...na chodbě v objektu B jsou navržena nová otopná článková litinová tělesa. Tato tělesa je možné dodat nová nebo poskládat z litinových článků demontovaných těles". Pokud by se měla tělesa poskládat ze stávajících článků, chybí ve výkazu výměr na toto sestavení položka/y. Žádáme o informaci, jak postupovat při oceňování a co ocenit pod pol. č. 91.

Odpověď na dotaz č. VI/17:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že z volně dostupných zdrojů se ujistil, že litinové radiátory 500/160 mm 20 článků se na trhu stále vyskytují.

Dotaz č. VII/1:

Ve výpisu Ostatních výrobků je v popisu u turniketů ozn. OV/A17 a OV/A18 uvedeno včetně čtečky karet, včetně stojanu na čtečku. Avšak v TZ pro elektroinstalaci je uveden, že v objektu není požadován přístupový systém, pouze na vjezdové bráně. Žádáme o vyjádření k tomuto rozporu a v případě, kdy opravdu budete požadovat turnikety se čtečkami tak žádáme o bližší specifikaci (požadavky) ke čtečkám karet vč. případného počtu karet.

Odpověď na dotaz č. VII/1:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že tuto záležitost projednal s uživatelem objektu. Uvádíme tedy jeho stanovisko k této věci. Čtečky u turniketů jsou požadovány, je třeba podpora těchto dvou typů čipu, EM4102 + MIFARE. Studenti budou používat pro vstup ISIC karty. S ohledem na tento fakt bude skvělé, když čtečky budou podporovat technologie NFC a Bluetooth. Dnes je možné nahrát ISIC kartu do mobilního telefonu a otevřít si telefonem. Tato technologie do dvou let převáží a plastové karty už se z ekonomických důvodů budou používat minimálně. Čtečka podporující NFC a Bluetooth vyřeší problém s kompatibilitou na 20 let. Standard čipu v kartách se jistě v průběhu času bude měnit, ale NFC a Bluetooth v telefonech zůstane.

Zároveň tím zodpovídáme druhou část dotazu, tzn. Nejsou požadovány žádné karty.

Dotaz č. VIII/1:

V projektové dokumentaci profese slaboproud je naprojektován kabel strukturované kabeláže kategorie 6A v nestíněném provedení. Můžete doplnit do zadání požadovaný typ pláště kabelu (PE, PVC nebo LSOH) a případnou požární odolnost?

Odpověď na dotaz č. VIII/1:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že požadujeme kabely typu LSOH, požární odolnost je řešena dodatečnými protipožárními obklady tras v místech jejího požadavku.

Dotaz č. VIII/2:

V projektové dokumentaci profese slaboproud je navržen systém jednotného času s digitálními hodinami, řízenými a napájenými přes POE. Pro činnost takových hodin je nezbytně potřebný časový server nebo ústředna. V dokumentu s názvem: 139-OBJEKT_A_ELE_SCHEMA_SLP_ROZVODU je ústředna jednotného času/server zakreslena.

A) Má investor k dispozici stávající časový server, nebo bude doplněn do výkazu výměr chybějící časový server včetně potřebného software?

B) Předpokládáme správně, že zadavatel požaduje oboustranné digitální hodiny se šesti číslicemi (HH:MM:SS) a výšce číslic cca 100mm?

Odpověď na dotaz č. VIII/2:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že obdobný dotaz řešil již ve Vysvětlení zadávací dokumentace – III ve své odpovědi na dotaz č. III/6, byť jej musí drobně modifikovat, nejedná se o zařízení stávající, nýbrž pořizované v samostatné veřejné zakázce na aktivní prvky v rámci propojení provozovatelem užívaných objektů. Nicméně to znamená, že soupis prací nebude o tato zařízení doplňován.

K dotazu B) uvádíme, že provozovatel objektu požaduje oboustranné digitální hodiny se šesti číslicemi (HH:MM:SS) a výšce číslic cca 100mm

Dotaz č. VIII/3:

V dokumentu s názvem: 139-OBJEKT_A_ELE_SCHEMA_SLP_ROZVODU jsou v datových rozvaděčích zakresleny aktivní prvky strukturované kabeláže. Ve výkazech výměr aktivní prvky nejsou obsaženy. Žádáme o potvrzení, že aktivní prvky, transceivery a přístupové body AP pro WIFI nejsou investorem požadovány.

Odpověď na dotaz č. VIII/3:

Zadavatel potvrzuje, že aktivní prvky nejsou součástí díla.

Dotaz č. VIII/4:

V projektové dokumentaci profese slaboproud je navržen propoj mezi datovými rozvaděči 12 vláknovým optickým kabelem. Ve výkazu výměr je 8 vláknový kabel. Abychom mohli korektně ocenit vybavení optických van včetně pigtailů, patch kabelů a počtu certifikovaných měření tras, potřebujeme znát počet vláken v kabelu. Také potřebujeme informaci, jestli mají být ukončena všechna vlákna v optických vanách a případně i požadovaný typ konektorů.

Odpověď na dotaz č. VIII/4:

Zadavatel odkazuje na Vysvětlení zadávací dokumentace – III, odpovědi na dotazy III/2, III/3.

Dotaz č. VIII/5

V projektové dokumentaci profese slaboproud je zakreslena propojovací kabeláž HDMI kabely a Reproduktořovými kabely pro projektory. Rozumíme správně, že HDMI kabely a repro kabely budou na obou stranách kabelů ukončeny v podomítkových zásuvkách stejného designu, jako zbývající část SLP rozvodů nebo silnoproudu?

Odpověď na dotaz č. VIII/5:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že nikoliv, kabely budou ukončeny volně včetně koncovek pro přímé připojení zařízení.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic