



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 100833/2022

Sp. zn.:

S – JMK 65841/2022 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Lenka Ingrová

Telefon:

541 651 296

Počet stran:

6

Počet příloh/dokumentů:

0

Datum:

7.7.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace – V a VI

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje na žádosti dodavatelů doručených dne 30. 6. 2022 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1/V:

Ve výkazu výměr jsou nesprávně nastavené vzorce. Nese každý uchazeč zodpovědnost za správnost výpočtů a proto si máme si vzorečky opravovat sami bez výzvy zadavatele nebo bude zadavatel řešit každý konkrétní podnět opravou výkazu výměr? (např. elektro silnoproud – v buňce H297 je nastavený vzorec, co započítává do ceny i celý další oddíl).

Odpověď na dotaz č. 1/V:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že děkuje za nalezení chyb ve vzorcích a je rád, že na tuto nesrovnalost může díky tomu upozornit i ostatní zpracovatele nabídek. Obecně konstatuje, že v rámci dodatečných informací nebude zadavatel řešit opravy nastavení vzorců, nabídka a její správnost je věcí každého zpracovatele.

Dotaz č. 2/V:

Podle odstavce 17.5 zadávací dokumentace je : „ Dodavatel je povinen ocenit každou položku uvedenou zadavatelem v Soupisu.“ Musíme oceňovat nenulovou hodnotou i položky s nulovou výměrou a nebo položky s poznámkou „stávající vybavení „ (např. položky v části Trafostanice – část EON – položky v řádcích číslo 9 -19).

Odpověď na dotaz č. 2/V:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že nikoliv. Na listu Pokyny pro vyplnění je obecné konstatování o buňkách s modrým pozadím. Pokud tedy buňky nejsou podbarveny, byť ve sloupci množství je uvedena jakákoliv hodnota, není nutné je oceňovat.

Dotaz č. 3/V:

Ve výkazu výměr profese MaR je několik položek bez vzorce pro výpočet a modrého podbarvení. (řádek excelu č. 66,67,76,85 a 90) Rozumíme správně, že výše uvedené položky nemáme oceňovat?

Odpověď na dotaz č. 3/V:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že platí výše uvedené. V případě soupisu mar je třeba brát v potaz popis položky ve sloupci E a jejich vysvětlení na řádcích 216 až 222.

Dotaz č. 4/V:

Ve výkazu výměr Trafostanice-část EON je položka č.1 s textem : Rozvaděče R1, R2 - dodávka elektro.....ks 2,00 . Rozvaděče R1 a R2 jsou již opravdu obsaženy ve výkazu výměr profese Elektro silnoproud. Co máme v uvedené položce č.1 ocenit?

Odpověď na dotaz č. 4/V:

Zadavatel prověřil tento dotaz a upřesňuje soupis prací následovně:

List trafo_1 soupisu

Stávající znění položky

1	Rozvaděče R1, R2 - dodávka elektro	ks	2,00	0,00
---	------------------------------------	----	------	------

Upravené znění položky

1	Rozvaděče R1, R2 - dodávka elektro	ks	0,00	0,00
---	------------------------------------	----	------	------

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací

Dotaz č. 5/V:

Ve výkazu výměr Trafostanice-část škola je položka č.8 s textem : Rozvaděče RH - dodávka elektro.....ks 1,00 . Rozvaděč RH je již opravdu obsažen ve výkazu výměr profese Elektro silnoproud. Co máme v uvedené položce č.8 ocenit?

Odpověď na dotaz č. 5/V:

Zadavatel prověřil tento dotaz a upřesňuje soupis prací následovně:

List trafo_1 soupisu
Stávající znění položky

8	Rozvaděče RH - dodávka elektro	ks	1,00	0,00
---	--------------------------------	----	------	------

Upravené znění položky

8	Rozvaděče RH - dodávka elektro	ks	0,00	0,00
---	--------------------------------	----	------	------

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací

Dotaz č. 6/V:

V technické zprávě profese Elektro slaboproud je oddílu 5. Strukturovaná kabeláž uvedeno několik odlišných požadavků: Všechny datové zásuvky budou pomocí kabelů FTP příslušné kategorie připojeny na datové patchpanely v datovém rozvaděči.; Realizovaný kabelový rozvod UTP kategorie 6 distribuovaný.....; Rozvod je tvořen pasivními prvky kategorie 6a.....; Pro instalaci budou použity stíněné UTP s LSOH pláštěm. Potvrďte, že všechny prvky systému pasivní strukturované kabeláže mají být kategorie 6 v nestíněném provedení a pevně instalované kabely budou v provedení B2CaS1D0.

Odpověď na dotaz č. 6/V:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že celá strukturovaná kabeláž bude provedena v kategorii 6a, kabely budou v provedení stíněném s pláštěm LSOH. Kabely budou vedeny pod omítkou případně v konstrukcích tak, aby trasy plnily podmínky podle požárně technického řešení stavby.

Dotaz č. 7/V:

Ve výkazu výměr profese elektro slaboproud, část strukturovaná kabeláž je položka s textem: Rozšiřující karty do stávající telefonní ústředny SIEMENS, Nutná koordinace se servisní firmou....ks 3,00. Můžete doplnit technickou specifikaci požadovaného rozšíření telefonní ústředny včetně uvedení konkrétního typu ústředny a verzi software nebo uvést servisní firmu?

Odpověď na dotaz č. 7/V:

Zadavatel prověřil tento dotaz a uvádí následující informace:

Jedná se o ústřednu Siemens Hicom 150E/OfficePro v následující konfiguraci

- 8 x systémová digitální pobočka – z toho 2 volné
- 80 x analogová telefonní pobočka – z toho 12 volných
- 8 x ISDN2 port pro připojení k veřejné tel. síti – z toho 4 volné
- 8 x analogový FXO port pro připojení k veřejné tel. síti (využit pouze jeden pro připojení GSM brány)
- 4 x volný slot pro rozšiřující karty

Bez zásahu do stávající HW konfigurace je možno systém rozšířit až o 96 poboček pomocí rozšiřujících karet.

Pro bližší informace o stávajícím zařízení je nožné se obrátit na správce zařízení pana Polácha, tel. 777 795 036, email. petr.polach@monttel.cz

Dotaz č. 8/V:

Ve výkazu výměr profese elektro slaboproud, část kamerový systém je položka s textem : Připojení do stávajícího kamerového systému..... 1,00 ks. Můžete uvést typ stávajícího záznamového zařízení a případnou verzi software ? Máme v položce ocenit licence ke kamerám a případné rozšíření či aktualizaci software ?

Odpověď na dotaz č. 8/V:

Zadavatel prověřil tento dotaz a přikládá technický popis užívaného zařízení. Dále konstatuje, že pro provoz zařízení není třeba licencí ke kamerám.

Záznamové zařízení pro analogové a IP kamery TRIBRID

<i>popis</i>	<i>ks</i>	<i>m</i>
<u>Materiál</u>		
Videorekorder síťový 16 + 16 kanálový, tribridní (možnost připojit na 16 kanálů libovolnou kombinaci kamer AN, IP, HDCVI + dalších 16 IP kamer), (maximální rozlišení IP kamery Full HD), videokomprese H.264, OS Linux, přední ovládací panel, záznam v 1080P-400fps, audio 4 / 1 BNC, alarm I / O 16/6, 4 x SATA 3.5" HDD Max. 24TB (bez HDD), 2 HDMI + 1 VGA + 1x TV výstup, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), 3x USB 2.0 , 1x RS232, RS485, součástí dálkové ovládání, rozměry 1,5U, 440 × 410 × 70mm, hmotnost 5,7kg (bez HDD)	1	2
SATA DISK 4000GB, 5900 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC		
Videoserver, DVR, NAS, záruka 36 měsíců	1	

Dotaz č. 1/VI:

Dovolujeme si zadavatele požádat o podrobnou technickou specifikaci položek uvedených ve výkazu výměr ZTI a to:

- pol. č. 92 automatické srážkové čidlo - 1 kus
- pol. č. 93 elm ventil pro závlahový systém D 25 (20) - 6 kus
- pol. č. 94 řídicí skříň závlahového systému - 1 kus
- pol. č. 95 regulátor tlaku závlahového systému - 1 kpl

Uvedený popis je příliš obecný a jednoznačně nedefinuje technické ani kvalitativní podmínky, umožňující porovnatelné ocenění obsahu položky.

Odpověď na dotaz č. 1/VI:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že dodavatel do své nabídky zapracovává stavebnicový systém závlahového systému od konkrétního výrobce. Zpracovatel této části dokumentace doplňuje obecný popis jednotlivých prvků. Položky 92-95 jsou stavebnicí a pokud je bude oceňovat dodavatel zahrad, nebo závlah, je pro něho specifikace dostatečná.

Technické a kvalitativní požadavky na systém stanovuje osazovací plán, všechny dotazované položky jsou doporučením prvků, které by neměly v systému chybět. Jsou popsány základní terminologií, aniž by ovlivňovaly dodavatele ve výběru výrobce. Srážkové čidlo ovlivňuje spouštění, nastavení zavlažování při dešti, zvýšené vlhkosti. El ventily jsou ovládány z řídicí jednotky pro spouštění sekcí, regulátor tlaku ovlivňuje vstupní tlak systému směrem dolů na požadavky distribučních prvků zvoleného systému.

Dotaz č. 2/VI:

Ve výkresové části ZTI jsou zakresleny 2 ks čerpacího zařízení SINKAMAT-K. Chápeme správně, že tomuto zařízení odpovídá ve výkazu výměr ZTI pol. č. 148 čerpač nefekální vody - 1 kpl? Tato položka má ovšem množství 1 kpl. Dovolujeme si zadavatele požádat o vyjasnění a řádnou specifikaci položky.

Odpověď na dotaz č. 2/VI:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že komplet obsahuje 2x čerpací zařízení, v souladu s PD.

Dotaz č. 3/VI:

Výkaz výměr neobsahuje sprchovou zástěnu (viz. Kniha zařizovacích předmětů) pro sprchovou vaničku uvedenou ve výkazu výměr ZTI pod pol. č. 164. Dovolujeme si zadavatele požádat o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 3/VI:

Zadavatel prověřil tento dotaz a upřesňuje soupis prací následovně:

List zti soupisu

164a	Sprchové dveře	soubor	1,00	0,00
	<i>Sprchové dveře 1100x1950mm, chrom lesklý, výplň z neprůhledného skla</i>			

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací

Dotaz č. 4/VI:

Výkaz výměr ÚT neobsahuje žádné pomocné ocelové konstrukce. Dle našeho názoru budou minimálně pro ocelové potrubí DN 80 tyto konstrukce potřeba. Dovolujeme si zadavatele požádat o prověření a event. doplnění výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 4/VI:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že ceníkové položky, ze kterých je soupis prací sestaven již cenově zahrnují trubní spojovací prvky a nosné konzole.

Dotaz č. 5/VI:

Výkaz výměr ÚT neobsahuje tepelnou izolaci rozdělovače/sběrače. Dovolujeme si zadavatele požádat o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 5/VI:

Zadavatel prověřil tento dotaz a upřesňuje soupis prací popisem položky 13 následovně:

List ut soupisu

Stávající znění položky

13	732.000	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 150	kus	1,00	0,00
		<i>-dle specifikace</i>			

Upravené znění položky

13	732.000	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 150	kus	1,00	0,00
		<i>dle specifikace, vč. tepelné izolace a stavitelného stojanu</i>			

S ohledem na to, že se nejedná o změnu množství měrných jednotek není nutno tuto úpravu textu promítat do Soupisu.

Dotaz č. 6/VI:

Dovolujeme si zadavatele požádat o specifikaci položky a doplnění objemu vody u pol. č. 120 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle - 1 kpl, uvedenou ve výkazu výměr ÚT.

Odpověď na dotaz č. 6/VI:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že objemy vody pro proplach a napuštění systému jsou uvedeny v samostatných položkách č. 46-49 soupisu prací.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic