


## Legenda:

- IP44 — Tlačítkový ovladač 230V/10A,IP44, pod omítku pro VZT
- IP44 — Jednopólový vypínač 230V/10A,IP55, na povrch pro VZT
- IP44 — Jednopólový vypínač 230V/10A,IP44, pod omítku pro VZT
- Průmyslový termostat pro VZT
- Prostorový termostat-dodávka ÚT
- CENTRAL STOP -vyřázecí tlačítko nezálohované elektroinstalace tlačítko za sklem s aretací klíčkem
- TOTAL STOP -vyřázecí tlačítko zálohované elektroinstalace tlačítko za sklem s aretací klíčkem
- P — Tlačítko za sklem pro odvětrání CHÚC
- Vývod 400V
- Vývod 230V
- Vývod 400V pro požárně bezpečnostní zařízení
- Vývod 230V pro požárně bezpečnostní zařízení
- Zásuvka 230V/16A, IP44, na povrch, s clonkami
- Zásuvka 400V/16A, IP44, na povrch
- Zásuvka 230V/16A, IP20,pod omítku, s clonkami
- Zásuvka 230V/16A, IP44,pod omítku, s clonkami
- Zásuvka 230V/16A, IP20, pod omítku, s clonkami, s přepěťovou ochranou III.stupně s clonkami, bílá
- Zásuvka 230V/16A, s nabíjecí USB zásuvkou, vstupní napětí 230V/16A, IP20, pod omítku, s clonkami. Výstupní napětí USB zásuvky: 5 V DC ±5 % (SELV). Jmenovitý proud USB zásuvky: 700mA.
- ŽALUZIE — Ovladač pro rolety, 230V/10A,IP20 pod omítku s blokací současného chodu
- Podlahová krabice do betonu pro 12 přístrojů 45x45mm 1x zásuvka 230V/16A, s přepěťovou ochranou III.stupně, s clonkami, bílá 3x zásuvka 230V/16A, s clonkami, chráněná přepěťovou ochranou III.stupně, bílá 4x rezerva pro datovou dvojzásuvku 1x rezerva pro HDMI zásuvku 3x záslepka

- Podlahová krabice do betonu pro 8 přístrojů 45x45mm 1x zásuvka 230V/16A, s přepěťovou ochranou III.stupně 3x zásuvka 230V/16A, s clonkami, chráněná přepěťovou ochranou III.stupně, bílá 2x rezerva pro datovou dvojzásuvku 2x záslepka
- Podlahová krabice do betonu pro 8 přístrojů 45x45mm 2x zásuvka 230V/16A, s clonkami - sušící helma 230V/1kW 2x zásuvka 230V/16A, s clonkami - fén 230V/2kW 2x zásuvka 230V/16A, s clonkami - zehlička na vlasy 230V/0,8kW 2x zásuvka 230V/16A, s clonkami - strojek na stříhání 230V/0,2kW
- Podlahová krabice do betonu pro 6 klasických přístrojů, nebo 8 přístrojů 45x III.stupně, s clonkami, bílá 2x zásuvka 230V/16A, s clonkami, chráněná přepěťovou ochranou III.stupně, bílá 1x zásuvka 230V/16A, s nabíjecí USB zásuvkou, vstupní napětí 230V/16A, pod omítku, s clonkami. Výstupní napětí USB zásuvky: 5 V DC ±5 % (SELV). Jmenovitý proud USB zásuvky: 700mA. 2x rezerva pro datovou dvojzásuvku
- Podlahová krabice do betonu pro 12 přístrojů 45x45mm 1x zásuvka 230V/16A, s přepěťovou ochranou III.stupně, s clonkami, bílá 7x zásuvka 230V/16A, s clonkami, chráněná přepěťovou ochranou III.stupně, bílá 1x rezerva pro datovou dvojzásuvku 3x záslepka
- Podlahová krabice do betonu pro 12 přístrojů 45x45mm 2x zásuvka 230V/16A, s přepěťovou ochranou III.stupně, s clonkami, bílá 10x zásuvka 230V/16A, s clonkami, chráněná přepěťovou ochranou III.stupně, bílá
- Protahovací podlahová krabice
- Ocelový podlahový kanál 149(189)x38mm (vedený v rámci skladby suché
- Ventilátor
- Ventilátor pro odvětrání CHÚC
- PPK — Protipožární klapka na provozní VZT
- Tlačítko prosvětlené, pro systém WC invalidé, komplet s rámečkem, v instalační krabici pod omítku
- Tlačítko signální tahové, pro systém WC invalidé, komplet s rámečkem, v instalační krabici pod omítku v inst.krabici pod tahovým tlačítkem osazen zakončovací rezistor 1kohm.
- AL — Modul kontrolní s alarmem, pro systém WC invalidé, v instalační krabici

- T — Napájecí zdroj pro systém wc invalidé, transformátor 230V/15V,2VA, v instalační krabici
- Žaluziový tlačítkový ovladač -dodávka žaluzií osadit instalační krabici KP 68
- MC-1 — Spínací jednotka pro 1ks motoru, 1x230V rozměr 255x180x63mm
- MC-4 — Spínací jednotka pro 4ks motorů, 4x230V rozměr 255x180x63mm
- PR — Rozpočovací krabice ovládání žaluzií, rozměr 370x600x135
- CRJ — Centrální řídící jednotka Building Controler Animeo, rozm. 255x180x63mm, pro ovládání 1-8 zón
- IB/IB+ — IB/IB+ repeater, WM, 230V rozměr 255x180x63mm
- Rozváděč
- Ekvipotenciální přípojnice
- Ochranné pospojení
- Kabelový žlab
- Kabelový žlab opatřený opláštěním z kouřotěsného materiálu s funkční schopností při požáru
- Normovaný kabelový žlab s funkční schopností při požáru P60-R
- PP — Požární utěsnění
- Společná kabelová trasa
- Kabelová trasa pro požárně bezpečnostní zařízení
- Ohebná PVC trubka v podlaze

EL. SOUSTAVA : 3/N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-S

OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41, EDICE 3 :
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (JISTIČI,POJISTKAMI)
- OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
- PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

* VEŠKERÉ KOVOVÉ PRVKY, OCELOVÉ KONSTRUKCE NUTNO VODIVĚ NAPOJIT
* ROZVODY VEDENY NA POVRCHU V PEVNÝCH PVC TRUBKÁCH, POD OMÍTKOU, V ZŽ.STROPECH V OCHRANNÝCH PVC OHEBNÝCH TRUBKÁCH, V PODHLEDECH NA PŘICHYTKÁCH OBO-GRIP. V BETONOVÉ PODLAZE V PVC OHEBNÝCH TRUBKÁCH DO BETONU V SÁDROKARTONOVÝCH STĚNÁCH V OCHRANNÝCH PVC OHEBNÝCH TRUBKÁCH,
* SVÍTIDLA V MÍSTNOSTECH S TECHNOLOGIEMI NUTNO OSAZOVAT AŽ PO OSAZENÍ TECHNOLOGIE (VZT, ÚT, ZTI).
* VÝŠKY OSAZENÍ VYPÍNAČŮ,PŘEPÍNAČŮ A TLAČÍTKOVÝCH OVLADAČŮ: VÝŠKY OSAZENÍ PŘEPÍNAČŮ 1,2m, SOC.ZAŘÍZENÍ 1,2m. VÝŠKY OSAZENÍ PŘEPÍNAČŮ V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH 1,2m.
* VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVEK: VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVEK V KABINETECH 0,3m, V TECH.MÍSTNOSTECH 1,2m. VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVEK V SOC.ZAŘÍZENÍ, KOUPELNÁCH 1,2m, WC INVALIDÉ 0,9m. VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVEK V UČEBNÁCH 1,2m, NA CHODBÁCH 1,2m. VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVEK V MÍSTNOSTECH PRODEJNY, KADEŘNICTVÍ A KOSMETIKY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE INTERIÉRU.
* TYPY SVÍTIDEL-VIZ.LEGENDA SVÍTIDEL
* VÝŠKA OSAZENÍ SVÍTIDEL S PIKTOGRAMY 2,0m NAD PODLAHOU
* ROZVODY V KOUPELNÁCH DLE ČSN 33 2000-7-701, EDICE 2
* ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA 33-2000-5-51, ED.3
* ROZVODY V CHÚC VEDENY MIN.10mm POD OMÍTKOU, V PODLAZE V PVC PANCÉŘOVÝCH TR VE STROPĚ V OCHRANNÝCH PVC TRUBKÁCH, S KRYTÍM TRUBKY MIN 10mm BETONU, VOLNĚ VEDENÉ KABELY V CHÚC MUSÍ SPLŇOVAT VYHLÁŠKU 23/2008Sb. A VYHLÁŠKU 268/2
* KABELOVÉ ŽLABY A KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU BUDOU UCHYCENY PŘIPEVŇOVACÍMI MATERIÁLY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU A BUDOU VEDENY min.20cm OD OSTATNÍCH ROZVODŮ. KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU MUSÍ BÝT VŽDY VEDENY NAD KABELY BEZ FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU A NAD VEŠKERÝM ZAŘÍZENÍM TZB, ABY NEMOHLO DOJÍT K JEJICH POŠKOZENÍ.
* KABELOVÉ ŽLABY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU VEDENY POD STROPEM. BUDOU UCHYCENY PŘIPEVŇOVACÍMI MATERIÁLY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU A BUDOU VEDENY min.20cm OD OSTATNÍCH ROZVODŮ.KABELOVÉ ŽLABY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU BUDOU ZAVĚŠENY ZE ŽELEZOBETONOVÉHO STROPU KABELOVÉ ŽLABY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU MUSÍ BÝT VŽDY VEDENY NAD KABELOVÝMI ŽLABY BEZ FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU A NAD VEŠKERÝM ZAŘÍZENÍM ' ABY NEMOHLO DOJÍT K JEJICH POŠKOZENÍ.
* ROZVODY PRO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 0848 A MUSÍ SPLŇOVAT VYHLÁŠKU 23/2008Sb. A VYHLÁŠKU 268/2011 Sb.

LEGENDA ZNAČENÍ :

Z1 / RH — ROZVÁDĚČ — ČÍS. OKRUHU

Z1 / RS — ROZVÁDĚČ — ČÍS. OKRUHU

A — S1 a / RH — ROZVÁDĚČ — ČÍS.OZN. VYPÍNAČE — ČÍS. SVĚT. OBVODU — TYP SVÍTIDLA

S1 a — ČÍS. OZN. SVĚT. VÝVODU — ČÍS. SVĚT. OBVODU

NO — N.S1 a — ČÍS.OZN. INSTALAČNÍ KRABICE SV.OKRUHU V MÍSTNOSTI-NAPÁJENO Z NEOVLÁDANÉ FÁZE — ČÍS. SVĚT. OBVODU NO — TYP SVÍTIDLA S PIKTOGRAMEM

NO — S1.N / RH — ROZVÁDĚČ — ČÍS. SVĚT. OBVODU NO — TYP SVÍTIDLA S PIKTOGRAMEM

± 0,000 = 198,40 mm.m. Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv.

Seznam změn / Table of changes:

Datum / Date: | Změna / Change: | Odsouhlasено / Approved:

Objednatel a investor / Client:

**Jihomoravský kraj**
Žerotínovo nám., 601 82 Brno

Zakázka / Order:

PŘÍSTAVBA K BUDOVĚ "A"
SŠ BRNO, CHARBULOVA, p.o.
Charbulova 106, 618 00 Brno

Upozornění / Note :
TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM INVESTORA. JEHO DALŠÍ KOPÍROVÁNÍ A / NEBO ROZŠIŘOVÁNÍ JE ZAKÁZÁNO BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU INVESTORA. THIS DOCUMENT IS INVESTOR'S PROPERTY. ITS FUTURE COPYING AND/OR DISTRIBUTION IS FORBIDDEN WITHOUT INVESTOR'S WRITTEN APPROVAL.

Stupeň / Stage:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Část / Part:

D.1.4.2 ESI - ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD


Generální projektant / Design:
ercom DESIGN
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ERCOM DESIGN
Projektant specializované části / Services:
ING. MICHAELA TRUHLÁŘOVÁ
Gregorská 2229/11
772 16 Olomouc - Hodolany
IČO : 62361160
Tel. : +420 702 056 796


Vedoucí projektu / Job captain: ING.ARCH. LIBOR HABANEC
Datum / Date: 03/2022
Měřítko / Scale: 1:50
Odpovědný projektant / Responsible designer: ING. MICHAELA TRUHLÁŘOVÁ
Formát / Size: 15x A4
Soubor / File: D.1.4.2 ESI-05-12 XP.DS Charbulova Elevtat. VPP-strecha
Vypracoval / Worked out by: ING. MICHAELA TRUHLÁŘOVÁ
Adresa / Path:
Číslo part / No. of package:

Za investora schválil : | Datum / podpis :

Obsah / Content:

ELEKTROINSTALACE STŘECHA

| Kód výkresu / DRC No. : | Číslo zakázky / Job No. | Stupeň / Stage | Část / Discipline | Číslo výkresu / Sht. No. | Revize / Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1219 | - DPS | - D.1.4.2 - | 12 | - 00 |