


TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA




LEGENDA

POZ.	NÁZEV	TYP / ROZMĚR	KS
1	NÁDRŽ DVOUPLÁŠŤOVÁ 10,0 m <sup>3</sup>	NDN 10000 – TRASO s.r.o.	1
2	NÁDRŽ DVOUPLÁŠŤOVÁ PODZEMNÍ 6 m <sup>3</sup>	PDN 6000 – TRASO s.r.o.	1
3	VÝDEJNÍ STOJAN	TATSUNO typ BMP 511 H	1
4	UZAVÍRACÍ VENTIL PŘÍMÝ	KULOVÝ – DN32	1
5	ARMATURA VENTILAČNÍ ROHOVÁ	J474.50/P7AD	1
6	ARMATURA VENTILAČNÍ KONCOVÁ	J 371.50/1/P7AE nebo DAG–A4K–C–IIA–050A	1
7	PLOVÁKOVÝ OVLADAČ	E218.3/20	1
8	PLOVÁKOVÝ OVLADAČ	E218.3/6	1
9	ARMATURA PLNÍCI (PH16)	DN80 – PŘÍRUBA	2
10	ARMATURA MĚRNÁ	DN25	1
11	ARMATURA MĚRNÁ	DN50	1
12	ČERPADLO – ELEKTROMOTOR 1,1 kW, 2900 ot./min.	NMF 130	1
13	ŠROUBENÍ KONCOVÉ	VK80, 3"	1
14	VENTIL ZPĚTNÝ	KLAPKOVÝ DN80	1
15	VYPOUŠTĚČÍ KULOVÝ KOHOUT	A201 (DN 15)	1
16	ZÁTKA	DN15	1
17	UZAVÍRACÍ VENTIL PŘÍMÝ	KULOVÝ 2,5"	1
18	SACÍ ARMATURA – ODKALOVACÍ	DN40	1
19	VENTIL ZPĚTNÝ PŘETLAKOVÝ	V316.50	1

LEGENDA PRODUKTŮ

- SACÍ POTRUBÍ PRO MOTOROVOU NAFTU
- POTRUBÍ PRO ODVZDUŠNĚNÍ
- STÁČECÍ POTRUBÍ PRO MOTOROVOU NAFTU

Veškerá práva k navrženým změnám na tomto technickém podkladu přísluší výhradně stavebníkovi a zpracovateli společnosti TRASO s.r.o. Bez souhlasu těchto společností nesmí být tento technický podklad kopírován, rozmnožován a není dovoleno postoupit jej třetím osobám.

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Markova 1767, 744 01 Frenštát p. Radh. Tel.: 556 880 930, www.traso.cz	
ING. JAROSLAV GERYK	RADOVAN BAJER	ING. LUBOMÍR ŠMAHLÍK		
MÍSTO STAVBY: K.Ú. Lechovice, parc. č. 3428 obec Lechovice, okres Znojmo, kraj Jiho­mo­ra­v­ský			FORMÁT	A3
INVESTOR: Správa a údržba silnic Jiho­mo­ra­v­ského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ: 709 32 581			MĚŘÍTKO	1:100
AKCE : PODNIKOVÁ ČERPACÍ STANICE PHM SÚS JMK LECHOVICE			DATUM	07/2013
			ÚČEL	PDPS
OBSAH : TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA			ZMĚNY	1
			Č. VÝKR.:	Č. ZÁKAZNÍKA:
			D.2.1.1.	2803/2013/P/02/Ba