

LEGENDA ČAR

- NAVŘENÁ ČS PHM
- NAVŘENÁ PODZEMNÍ KANALIZACE ZNEČIŠTĚNÝCH VOD KG DN110 - 3,6 m
- NAVŘENÁ PODZEMNÍ KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN + FeZn4x30 - 5,5 m
- NAVŘENÁ TRASA KOMUNIKAČNÍHO KABELU - 70,2 m
- SMĚR DOPRAVY - PŘÍJEZD A ODJEZD OD ČS PHM
- POZEMKOVÉ HRANICE KATASTRU NEMOVITOSTÍ - K.Ú. Lechovice




Veškerá práva k navrženým změnám na tomto technickém podkladu přísluší výhradně stavebníkovi a zpracovateli společnosti TRASO s.r.o. Bez souhlasu těchto společností nesmí být tento technický podklad kopírován, rozmnožován a není dovoleno postoupit jej třetím osobám.

POZNÁMKA

Před zahájením výkopových prací nechá stavebník nebo provádějící firma vytyčit v prostoru staveniště stávající podzemní a nadzemní vedení inženýrských sítí jednotlivými správci a bude dodržovat jejich podmínky, aby nedošlo k jejich případnému poškození.

±0.000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Markova 1767, 744 01 Frenštát p. Radh. Tel.: 556 880 930, www.traso.cz	
ING. JAROSLAV GERYK	RADOVAN BAJER	ING. LUBOMÍR ŠMAHLÍK		
MÍSTO STAVBY: K.Ú. Lechovice, parc. č. 3428 obec Lechovice, okres Znojmo, kraj Jiho­moravský			FORMÁT	A3
INVESTOR: Správa a údržba silnic Jiho­moravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ: 709 32 581			MĚŘÍTKO	1:500
AKCE : PODNIKOVÁ ČERPACÍ STANICE PHM SÚS JMK LECHOVICE			DATUM	07/2013
			ÚČEL	PDPS
OBSAH : CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES			ZMĚNY	1
			Č. VÝKR.: C.2.	Č. ZÁKAZNKA: 2803/2013/P/02/Ba