



LEGENDA KABELŮ			
OZNAČENÍ	ODKUD	KAM	TYP KABELU
WL01	STAV. ROZV.	RMS	CYKY–J 5x6+CYA16zž
WL101	RMS	VS	CMSM 3Gx1,5
WL102	RMS	VS	CMSM 4Gx1,5
WL2	RMS	E1,2	CYKY–J 3x1,5
WL3	RMS	TK	CMSM 3Gx1,5
WL4	RMS	UNIDATAZ	CMSM 3Gx1,5
WL5	RMS	MA1	CMSM 3Gx1,5
WL6	RMS	HA	CYKY–J 3x1,5
WS1.1	PLM309/1	SL1	LITCY–BL 4x1
WS1	PLM309/1	RMS	CMFM 4Dx1
WS2	E218.2	RMS	CMFM 3Dx1
WS3	DINEL.1	SD1	CMFM 3Dx0,75
WS4	DINEL.2	SD2	CMFM 3Dx0,75

LEGENDA			
E1,E2	zátřtkové těleso 2x35W, IP66	MA	stáčecí čerpadlo
HA	akustická houkačka	SD	sonda DINEL
SL	sonda USTD II		kabelové rozvody

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodná soustava – 3NPE stř. 50Hz , 400V/230V TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.

Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.

AKCE	PODNIKOVÁ ČERPACÍ STANICE PHM		
	SÚS JMK ZNOJMO		
KONTROLOVAL	Bc. TOMAŠ KOCIÁN		ELEKTRO BLÁŽÁK OD NÁVRHU PO REALIZACI
VYPRACOVAL	RADIM BLÁŽÁK		
INVESTOR	Správa a údržba silnic jihomoravského kraje, IČ: 709 32 581		
MÍSTO	K.Ú. Znojmo–město, parc. č. 975/1, 975/4, Znojmo, kraj Jihomoravský		
STUPEŇ	PDPS	DATUM	MĚŘÍTKO
ČÁST	D1.4	ZAKÁZKA	FORMÁT
ČÁST	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		ČÍSLO VÝKRESU
PŘÍLOHA	KABELOVÉ ROZVODY		D1.4-5

Radim Blážík, Dolany 589, 783 16 Dolany, mobil: 777 578 306, email: elektro.projekty@seznam.cz