

**MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO**  
**oddělení právní a sekretariátu**  
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

---

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje**  
**příspěvková organizace**  
Žerotínovo náměstí 3/5  
601 82 Brno

Naše č.j.: MUZN 57443/2013

Znojmo dne 10. října 2013

**„PODNIKOVÁ ČERPACÍ STANICE PHM SÚS JMK ZNOJMO“ - koordinované závazné stanovisko**

Městský úřad Znojmo obdržel žádost společnosti TRASO s.r.o., se sídlem Frenštát pod Radhoštěm, Markova 1767, PSČ 744 01, ze dne 11.09.2013 o vydání koordinovaného závazného stanoviska ke společnému územnímu a stavebnímu řízení k záměru výstavby „PODNIKOVÁ ČERPACÍ STANICE PHM SÚS JMK ZNOJMO“ v k.ú. Znojmo - město na pozemku parc. č. 975/1 a 975/4. Stavebníkem akce je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ: 709 32 581, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno.

Na základě výše uvedené žádosti vydává Městský úřad Znojmo, oddělení právní a sekretariátu, ve smyslu § 4 odst. (6) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto koordinované stanovisko:

**A) Stanovisko odboru školství, kultury a památkové péče (OŠKaPP)**

K předložené projektové dokumentaci nazvané „Podniková čerpací stanice PHM SÚS JMK Znojmo, DUR a DSP“ zpracované v měsíci červenci 2013 Radovanem Bajerem, TRASO s.r.o., Markova 1767, 711 01 Frenštát pod Radhoštěm, pod zak. číslem 2803/2013/P/01/Ba oddělení památkové péče sděluje:

- předmětné území se nachází mimo území památkového zájmu, proto oddělení památkové péče ve výše uvedené věci nevydává závazné stanovisko dle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
- při zásahu do terénu je stavebník povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR v Brně, Královopolská 147.

**B) Stanovisko odboru dopravy**

Předložená dokumentace řeší výstavbu nové podnikové (neveřejné) čerpací stanice pohonných hmot na pozemku p.č. 975/1 a 975/4 v k.ú. Znojmo-město ve stávajícím oploceném areálu SÚS JmK na ulici Kotkova ve Znojmě.

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je podle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), příslušným silničním správním úřadem ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací

a veřejně přístupných účelových komunikací a dále speciálním stavebním úřadem ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (včetně jejich součástí) podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, **vydává** podle ustanovení § 136 a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto **závazné stanovisko**:

**Akce se nedotýká našich zájmů.** Stávající komunikační napojení neveřejné účelové komunikace areálu SÚS na místní komunikaci ul. Kotkova nebude upravováno.

### **C) Stanovisko odboru životního prostředí**

#### **Vyjádření vodoprávního úřadu:**

Předložená projektová dokumentace zpracovaná firmou TRASO s.r.o., Markova 1767, 744 01 Frenštát p. Radhoštěm v srpnu 2013 řeší výstavbu nové podnikové (neveřejné) čerpací stanice pohonných hmot (dále jen ČS PHM) na motorovou naftu, která bude umístěna ve stávajícím oploceném areálu cestmistrovství Znojmo. Provoz ČS PHM bude celoroční s předpokládanou výtočí motorové nafty 120 m<sup>3</sup>/rok.

Stavba ČS PHM se skládá z nadzemní nádrže NDN 10000 (NM-D), podzemní nádrže PDN 6000 (úrapy), výdejního stojanu TATSUNO, stáčecího čerpadla NFM 130, stávajícího zastřešení, manipulační plochy, přípojky NN a datové přípojky.

Skladování motorové nafty bude v nadzemní dvouplášťové jednokomorové ocelové nádrži NDN 10000 o maximálním objemu 10,53 m<sup>3</sup>. Zásobní nádrž včetně výdejního stojanu a stáčecího čerpadla budou umístěny do stávajícího zděného objektu. Zásobní nádrž bude opatřena světelnou signalizací minimální a maximální hladiny a signalizací naplnění nádrže, měrnou tyčí, armaturou plnicí, sací, odkalovací, větrací a koncovou odvětrávací armaturou.

Výdej a stáčení bude probíhat na samostatné zastřešené manipulační ploše, která bude izolovaná izolací odolnou proti průsaku ropných látek a bude ohraničena betonovými obrubníky, které ji budou svádět do odvodňovacího žlabu RONN DRAIN KE 100, napojeného kanalizačním potrubím KG DN110 do podzemní bezodtoké dvouplášťové ocelové nádrže PDN 6000 o celkovém maximálním objemu 6,33 m<sup>3</sup>. Úkapová nádrž je vybavena plovákovými ovladači se signalizací maximální a minimální hladiny.

Výdej motorové nafty bude zajištěn bezobslužným výdejním stojanem TATSUNO typ BMP 511 H s kabelovým přenosem dat do počítačové sítě. Stáčení motorové nafty bude prováděno stáčecím čerpadlem NFM 130.

K ČS PHM bude z volné rezervy stávající el. rozvaděče přivedena kabelová přípojka NN. Datová přípojka bude přivedena do vrátnice nacházející se v areálu cestmistrovství.

Dešťové vody ze stávajícího zastřešení manipulační plochy budou svedeny, tak jako doposud, do stávající podnikové dešťové kanalizace.

Objekt ČS PHM nebude napojen na rozvod vody. Splaškové vody nebudou z provozu ČS PHM produkovány.

Příjezd a odjezd od ČS PHM bude po stávajících zpevněných plochách, které jsou samostatným sjezdem napojeny na veřejnou komunikaci.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k předloženému záměru uvádíme následující:

1. Před vydáním povolení k umístění řešené stavby bude požádáno u věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (odboru životního prostředí Městského úřadu Znojmo) o vydání jeho souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) vodního zákona.

2. Náležitosti žádosti o vydání souhlasu vodoprávního úřadu (včetně požadovaného formuláře) jsou předepsané v ustanovení § 8 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů (tzn. včetně projektové dokumentace, stanoviska správce povodí, tj. Povodí Moravy, s.p. Brno a kopie katastrální mapy).
3. Souhlas je závazný pro orgány, které rozhodují v řízení o povolení stavby, terénních úprav nebo o těžbě nerostů.
4. Žádost o souhlas vodoprávního úřadu bude podána a podepsaná statutárním zástupcem investora, nebo na základě plné moci jiným zástupcem.

#### **Z hlediska orgánu odpadového hospodářství:**

S odpady, které budou vznikat při realizaci stavby, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších právních předpisů. Její kopie, včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce.

Pokud budou v rámci stavby vznikat nebezpečné odpady (např. 15 01 10 – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné), musí mít realizační firmy před zahájením prací platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, vydaný místně příslušným orgánem státní správy, jímž je odbor životního prostředí Městského úřadu Znojmo jako orgán obce s rozšířenou působností, případně odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech musí mít i budoucí provozovatel, pokud při jeho činnosti budou vznikat nebezpečné odpady.

#### **S realizací stavby souhlasíme.**

#### **Z hlediska orgánu ochrany ovzduší:**

Městský úřad, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany ovzduší příslušný podle ustanovení § 27 odst.1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, **vydává** v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší toto **závazné stanovisko**:

Na základě předložené dokumentace je zřejmé, že se jedná o zdroj znečišťování ovzduší, který s ohledem na použitou technologii a manipulační množství PHM (nafta), nebude mít svými emisemi v dané lokalitě významný vliv na zatížení ovzduší.

Z tohoto důvodu Městský úřad Znojmo, jako obecní úřad s rozšířenou působností a jako příslušný orgán ochrany ovzduší, **vydává** k záměru stavby „Podniková čerpací stanice PHM SÚS JMK Znojmo, k. ú. Znojmo-město, p. č. 975/1 a 975/4“ **souhlasné závazné stanovisko** s podmínkou, že provozovatel zdroje bude dodržovat příslušné povinnosti stanovené §17 odst.1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

JUDr. Mária Vajsová v.r.  
vedoucí oddělení