



TRASO s.r.o.  
Markova 1767

744 01 Frenštát p.R.

Číslo jednací: 1963/15/13  
Číslo spisové: 15/401/13-LK  
Číslo: 97/2013-LK  
Vyřizuje: Ing. Knoflíčková/70  
Tel.: 515 282 570  
E-mail: knoflickova@vaszn.cz  
Datum: 18.9.2013

**Stanovisko k projektové dokumentaci stavby pro územní řízení a stavební povolení „Znojmo podniková čerpací stanice PHM SÚS JMK ZNOJMO, Kotkova“.**

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala firma TRASO s.r.o. v srpnu 2013.

**Investor stavby:** Správa a údržba silnic JM kraje,

**Místo stavby:** pozemky parc.č. 975/1 a 975/4 k.ú. Znojmo, ulice Kotkova oplocený areál SÚS

Projektová dokumentace řeší výstavbu podnikové neveřejné ČS PHM ve stávajícím oploceném areálu SÚS Znojmo. Objekt ČS PHM nebude napojen na vodu, nebudou vytvářeny splaškové vody. Odvedení dešťových vod bude stávající. Výdej a stáčení PHM bude probíhat na zastřešené manipulační ploše s izolací proti průsaku ropných látek. Případné úkapy budou svedeny do podzemní nádrže na úkapy o objemu 6 m<sup>3</sup>.

**Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše popsanou stavbu za předpokladu splnění následujících podmínek:**

1. Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytyčení kanalizačních přípojek (ing. Vavřina 739 342 100)
2. Při souběhu a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi požadujeme dodržet prostorovou normu ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
3. Provozovatel (vlastník) ČS PHM zajistí pravidelnou kontrolu a vývoz nádrže na úkapy, včetně funkčnosti drenážních žlabů, aby nedošlo k případnému nátoky úkapů dešťovými vodami do veřejné kanalizace.

Toto je společné stanovisko provozovatele a majitele inženýrských sítí – svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 1 rok ode dne vydání.

Za jméno společnosti  
VODOVODY A KANALIZACE  
ZNOJEMSKO  
Kotkova 20, 669 02 ZNOJMO  
IČO: 45671745

Ing. Luděk Müller  
tajemník VAK ZNOJEMSKO

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
Soběšická 820/156, 638 01 Brno  
divize Znojmo  
Kotkova 20, 670 25 Znojmo  
14

Ing. Jiří Žižka  
Hlavní inženýr divize Znojmo

Adresa divize  
Kotkova 20  
670 25 Znojmo

tel.: +420 515 282 567  
fax: +420 515 225 022  
e-mail: sekretar@vaszn.cz

Bankovní spojení: 0000000001702741/0100  
Zapsána: B 1181 Krajský soud v Brně  
www.vodarenska.cz

IČ: 49455842  
DIČ: CZ49455842

Sídlo společnosti  
Soběšická 820/156  
638 01 BRNO