



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 104153/2022

Sp. zn.:

S – JMK 65841/2022 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Lenka Ingrová

Telefon:

541 651 296

Počet stran:

1

Počet příloh/dokumentů:

0

Datum:

13.7.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace – VII

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 11.7. 2022 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1/VII:

v soupisu prací je na listu "asr" v položce č. 25 "Výztuž základových desek z betonářské oceli" uvedeno odhadované množství 10,8 t.

Žádáme zadavatele o prověření správné tonáže výztuže ve vazbě na zadávací dokumentaci a výkresy č. SSCH-1A 001 a SSCH-1A 002 (schéma výztuže).

Odpověď na dotaz č. 1/VII:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že uvedená tonáž je v pořádku. Pro objasnění uvádí, že tato tonáž se vztahuje pouze k základové desce pod 1.PP, výztuž základové desky na úrovni 1.NP je zahrnuta na stejném listu v položce č. 93 Výztuž stropů z betonářské oceli BSt 500 S, která obsahuje jak základovou desku, tak i strop nad 1.PP.

Ing. Pavel Šrom

vedoucí odboru investic

IČ

708 88 337

DIČ

CZ70888337

Telefon

541 651 111

DS

x2pbqzq

E-mail

posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet

www.kr-jihomoravsky.cz

