


Rozvaděč R3
3x400/230V, 50 Hz, TN-C-S
L1, L2, L3



Rozvaděč min. 198M, zapuštěný, bílý
Velikost jističe v R1-2.pole: 3x80A/B
Proudová soustava: 3PEN 400/230V, 50Hz, TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Icn přístrojů min. 10kA

Hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	datum	03/2020
zodpovědný projektant	Ing. Tomáš Novotný		
výpracoval	Ing. Adrián Maloš	formát	10x44
investor	SS Informatiky, potšovnický a finan. Bmo, p.o. Čichnova 982/23, 624 00 Bmo		
místo stavby	par. č. 4428, k. ú. Komořany (610585) Čichnova 982/23, 624 00 Bmo	č. zakázky	19_027
úroveň	REKONSTRUKCE ROZVADĚČE R3 SS Informatiky, potšovnický a finanční Bmo, p.o.		
ELEKTROINSTALACE	matřička	stupeň	DPS
úroveň výkresu	úroveň výkresu		
ROZVADĚČ R3			

