

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/3833 SMĚR MOKRÁ, U ODB. NA PODOLÍ (HNOJNÍK)

Dotaz č.1:

Po prostudování zadávací dokumentace včetně jejích příloh Vás v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace. Dotaz č. 1: V soupisu prací je v objektu SO 101.1 – KOMUNIKACE III/3833 v díle č. 1 – Zemní práce uvedena položka č. 2 - FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH = 2985,097m³, kde v popisu této položky je uveden odvoz a likvidace v režii zhotovitele. Vzhledem k tomu, že likvidace vyfrézovaného materiálu je v režii zhotovitele, je nutné pro řádné ocenění této položky doplnit do dokumentace zařídění znovuzískané asfaltové směsi na základě zkoušky na přítomnost PAU dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. Vzorkování a zařídění se dle této vyhlášky provádí vždy před zahájením stavebních prací. V průvodní zprávě je dále v odstavci A.3.4. – Provedené průzkumy a ostatní podklady, v bodě [2] uvedeno, že stanovení obsahu PAU v asfaltových směsích již provedla společnost IMOS Brno. V projektové dokumentaci ale tyto podklady chybí. Žádáme o doplnění rozboru a zařídění znovuzískané asfaltové směsi dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

Vysvětlení č.2:

Zadavatel doplňuje ZD o diagnostický průzkum.

V Brně, dne 15.07.2022


Mgr. Martina Křivánková
Vedoucí právního oddělení

Příloha: DGN průzkum