

Link projekt s.r.o.
Makovského náměstí 3147/2
61600 Brno

naše značka
5000846781

vyřizuje
Ivo Padrta

datum
02.10.2013

Věc:
III/37424 Boskovice, mosty 37424 - 2,4, SO 501 - Přeložka plynu

Obec: Boskovice

Ulice: Podhradí -/-

K.ú. - p.č.: Boskovice-6956/1

Stavebník: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno-střed

Účel stanoviska: Přeložka plynárenského zařízení (PZ), předpokl. náklady a způsob provedení

Stavbou komunikace dojde k narušení ochranného pásma níže uvedeného PZ. Se stavbou nesouhlasíme. Stavbu však lze umístit za předpokladu provedení přeložky dotčeného PZ. V souladu s § 70 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, sdělujeme předpokládané náklady a způsob provedení přeložky PZ. Dle § 70 odst. 3 se vlastnictví PZ po provedení přeložky nemění.

Popis stávajícího PZ:

Umístění: Boskovice, ul. Podhradí, před pozemkem p.č. 1347/1

ID PZ: 2018007, 2100334, 2017963

Typ PZ: plynovod PN : 100 kPa dn : 63,90 Materiál: PE

Základní technické údaje navržené přeložky PZ:

Typ PZ: plynovod PN : 100 kPa dn : 90 Materiál: PE

Předpokládaná délka přeložky: 60 m

Povrch: zpevněný

Další důležité údaje: Přeložku lze realizovat pouze mimo topné období. Překládané plynovody nejsou zokruhovány. Propojení před RD č.p. 698 lze provést s odstavkou 13 ks přípojek nebo za pomoci dočasného ochozu. Propojení před č.p. 699 bude provedeno bez odstavky za pomoci dočasného ochozu.

Předpokládané náklady přeložky PZ:

Předpokládané náklady jsou stanoveny na základě dostupných údajů ke dni vydání stanoviska a představují rámcový odhad na základě obdobných staveb PZ realizovaných společnostmi skupiny RWE.

Předpokládané náklady představují částku 518 tis. Kč bez DPH.

Cena obsahuje zejména průměrné náklady na materiál a montážní práce, průměrné náklady na zemní práce bez rozlišení druhu povrchu, náklady na demontáž překládaného PZ a odpojovací a propojovací práce pouze v rozsahu základních úkonů.

Náklady spojené s majetkoprávním vypořádáním k pozemkům dotčeným přeložkou PZ, technologickými ztrátami, nestandardními propoji nejsou součástí ceny přeložky z důvodu jejich značné variability a nelze je stanovit na základě zkušeností a cen z obdobných staveb PZ.

Další podmínky předpokládané přeložky PZ

1. Projektová dokumentace stavby PZ bude zpracována autorizovaným projektantem (viz zákon číslo 360/92 Sb., § 5, odstavec: - e) pro VTL PZ, - e) nebo - h) pro STL/NTL PZ).

2. Podklady pro zakreslení stávajících plynárenských zařízení (dále jen PZ) do projektové dokumentace v digitální podobě (v systému Microstation) a podmínky výdeje získáte na e-mailové adrese gis.data@rwe.cz.

3. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční

JMP DS, s.r.o.

Plynárenská 499/1
602 00 Brno-střed
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 24850756
DIČ: CZ24850756

Zapsán do obchodního rejstříku:

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 117502813
Kód banky: 0300