



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 109842/2022

Sp. zn.:

S – JMK 65841/2022 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Lenka Ingrová

Telefon:

541 651 296

Počet stran:

2

Počet příloh/dokumentů:

0/0

Datum:

25.7.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace – XXII

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 22.7.2022 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1/XXII:

Žádáme o objasnění položek ve VV v oddíle:

Trafostanice_část E.ON

Kabel VN AXEKVCEY-OT 1x 240	m	100,00	0,00	0,00	stávající vybavení
-----------------------------	---	--------	------	------	--------------------

Dle našeho názoru bude toto realizovat partner EG.D a nemělo by to tedy být součástí předmětu díla.

Trafostanice_část škola

Rozvaděč VN - Ormazabal GA ts	ks	1,00	0,00	0,00	
-------------------------------	----	------	------	------	--

Dle našeho názoru bude toto nebude dodávka EG.D. To bude realizováno až od trafu 1000kVA

měřicí trafo 800/5A, 10 VA, 0,5 S	ks	3,00	0,00	0,00	
--------------------------------------	----	------	------	------	--

Toto je součást rozvaděče RH. Dle našeho názoru je tedy položka navíc.

Odpověď na dotaz č. 1/XXII:

Zadavatel opětně nechal prověřit výše uvedené dotazy k položkám a konstatuje, že u položky

Kabel VN AXEKVCEY- OT 1x 240	m	100,00	0,00	0,00	stávající vybavení
---------------------------------	---	--------	------	------	-----------------------

se jedná o stávající zařízení, tak jak je uvedeno ve sloupci poznámka, pole Cena/MJ není podbarveno, a proto se neoceňuje.

U položky

Rozvaděč VN - Ormazabal GA ts	ks	1,00	0,00	0,00	
----------------------------------	----	------	------	------	--

zadavatel není schopen určit obsah dotazu, neboť obsahuje rozpor bude – nebude.

Na listu trafo_1 je položka

Rozvaděč VN - Ormazabal GA2k2ts	ks	1,00	0,00	0,00	stávající vybavení
------------------------------------	----	------	------	------	-----------------------

kde můžeme konstatovat obdobně jako výše, že se jedná o stávající zařízení, tak jak je uvedeno ve sloupci poznámka, pole Cena/MJ není podbarveno, a proto se neoceňuje.

Na listu trafo_2 je položka

1	Rozvaděč VN -Ormazabal GA ts	ks	0,00	0,00	0,00
---	---------------------------------	----	------	------	------

kde můžeme konstatovat, že ve vysvětleních zadávací dokumentace – IX a X byla tato položka co do množství upřesněna tak, jak je uvedeno.

U položky

měřicí trafo 800/5A, 10 VA, 0,5 S	ks	3,00	0,00	0,00	
--------------------------------------	----	------	------	------	--

zadavatel konstatuje, že položka má být naceněna tak, jak je v upřesněném soupisu uvedeno.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic