



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 110861/2022

Sp. zn.:

S – JMK 65841/2022 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Lenka Ingrová

Telefon:

541 651 296

Počet stran:

2

Počet příloh/dokumentů:

0/0

Datum:

26.7.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace – XXIII

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 25.7.2022 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1/XXIII:

Žádáme Vás o následující vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky:

Prosíme o upřesnění správné specifikace (zejména požadované protiskluznosti) dlažeb. V technické zprávě i ve výkresech PD:

- D.1.1.16 Pudorys_1.NP_ podlahy
- D.1.1.17 Pudorys_2.NP_ podlahy
- D.1.1.18 Pudorys_3.NP_ podlahy

jsou u dlažeb o rozměrech 30x30 a 60x60 cm popsány protiskluznosti R10/B, ale v tomtéž půdoryse je uveden jako referenční výrobek RAKO TAURUS COLOR, který má protiskluznost R9/A. Jaká protiskluznost tedy platí?

Odpověď na dotaz č. 1/XXIII:

Zadavatel prověřil tento dotaz a parametr protiskluznosti vztáhne k českým právním předpisům. Požadavek na protiskluznost je dán Vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v § 21 Podlahy, povrchy stěn a stropů. Tento obsahuje mimo jiné povinnost, že protiskluzová úprava povrchu podlahy musí splňovat normové hodnoty. Dále je tento požadavek přímo i hodnotově řešen v příloze č. 1 Vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, která stanoví jako jednu z možností stanovení parametru, že nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5. Tato záležitost je řešena ČSN 74 4505 Podlahy, která v této věci odkazuje na výše uvedený právní předpis a hodnoty přebírá.

Zadavatel nebude posuzovat jednotlivé výrobky, které jsou uvedené jako referenční, nýbrž konstatuje, že je nutno u dlažeb o rozměrech 30x30 a 60x60 cm dodržet minimálně výše uvedený součinitel smykového tření.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic