

Legenda místností

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m²)
1.01	Chodba	15,74
1.02	Archiv	3,86
1.03	Rozvodna	4,23
1.04	Chodba	62,19
1.05	Čekárna	25,62
1.06	Chodba	8,16
1.07	Úklidová komora	1,44
1.08	Ordinace	13,28
1.09	WC pacienti	2,75
1.10	WC pacienti	2,75
1.11	Sklad	9,29
1.12	Nefrologická ambulance	22,77
1.13	Lékaři	14,68
1.14	Hygienické zařízení	3,03
1.15	WC	1,42
1.16	WC personál	2,80
1.17	Sanitární sestra	9,94
1.18	Technik	11,97
1.19	Sklad dialyzačních potřeb	10,16
1.20	Denní místnost	22,64
1.21	Pozitivní dialýza	22,84
1.22	Čajová kuchyně	4,00
1.23	WRO	16,55
1.24	Místnost pro odkládání použitého spotřebního mat.	6,26
1.25	Čisté prádlo	6,26
1.26	Chodba	16,24
1.27	Čistící místnost Špinavé prádlo	9,11
1.28	Úklidová komora	4,99
1.29	Sklad materiálu	50,40
1.30	Stávající výtahová šachta	3,24
1.31	El.rozvodna	4,50
1.32	Chodba	7,79
1.33	Stávající chodba	32,73
1.34	Stávající závětří	11,29
1.35	Šatna zaměstnanci	27,50
1.36	Hyg.zařízení zaměstnanci	4,89
1.37	Dialyzační sál	118,35
1.38	Šatna pacienti	15,98
1.39	Hyg.zařízení pacienti	6,19
1.40	Hyg.zařízení pacienti	6,19
1.41	Šatna pacienti	15,98
1.42	Stávající chodba	

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZN	Popis zařizovacího předmětu	KS
U1	Umyvadlo LYRA 500, kryt. sifonu, bat.pák.stojánková Sifon umyvadlový HL132, 2x rozh. ventil	11
U2	Umyvadlo LYRA 500, kryt. sifonu, bat.pák.stojánková Sifon umyvadlový HL132.1, 2x rozh. ventil	1
U3	Umyvadlo LYRA 450, bat.pák.stojánková Sifon umyvadlový HL132, 2x rozh. ventil	1
U4	Umyvadlo LYRA 500, bat.pák.stojánková Sifon umyvadlový HL137, 2x rozh. ventil Svislé madlo pevné dl.500mm	2
U5	Umyvadlo MIO zdrav. 640, bat.pák.stojánková Sifon umyvadlový HL137, 2x rozh. ventil Svislé madlo pevné dl.500mm	2
WC1	Kombikoust LYRA vodorovný odpad, sedátko s poklopem 1x rozh. ventil	3
WC2	Kloset MIO zdrav., sedátko s poklopem, hrozh. vent. WC madal pro zdr. kloset, přísav. pneumatické splach. tl. Nerezové madlo dl.800mm, 1x pevné madlo dl.900mm	4
D1	Dřez nerezový bat. páková dřezová stojánková Sifon dřezový HL126, 2x rozh. ventil	7
D2	Dvoudřez nerezový, bat. páková dřezová stojánková Sifon dřezový HL109.2, 2x rozh. ventil	1
VY	Výlevka MIRA s plast. mřížkou, splach. nádrž pro výl. 1x rozh. ventil, baterie dřezová nástěnná	3
S1	Podlahová vpust HL 310 NPr Baterie sprchová	1
S2	Sprchový blok–podlah. žlab HL 530, baterie sprchová Sklopné sprchové sedátko, 1x vodorovné madlo dl.600mm 1x svislé pevné madlo dl.600mm, sprchový závěs dl.1,8m	2
S3	Sprch. vanička RONDA 90PU, sprch. zástěna SIKHPE–90 Baterie sprchová, sifon sprchový HL 522N	1
VP	Podlahová vpust HL 310 NPr	1
H	Hydrantový systém se stálotvarou hadicí DN 19mm dl. 20m – nové vystrojení stávající skříně	2

Tl. tep. izolace potrubí

Teplá voda + cirkulace
20x3,4, 25x4,2, DN20 – 20mm
32x3,4, DN 25 – 30mm
40x6,7, DN 32, 40, 50 – 50mm

Studená voda – 20mm
Demi voda – 9mm
Chladící voda – 20mm

Legenda potrubí

- Studená voda
- Cirkulace
- Teplá voda
- Demi voda – pro transfuzní oddělení
- Demi voda – pro dialýzu
- Potrubí chladící vody – přívodní
- Potrubí chladící vody – vratné
- Stoupací potrubí nové
- Stoupací potrubí stávající

Poznámka

Stávající rozvody vody v 1.NP budou demontovány. Hlavní rozvod vody (T, S, C) v chodbě bude proveden z ocelových pozinkovaných trubek. Z ocelových pozinkovaných trubek se provedou i rozvody vody k hydrantovým skříním. Odbočky z hlavního potrubí a potrubí k zařizovacím předmětům bude provedeno z trubek PPR PN 20. Nově se provede napojení přípojovacích rozvodů potrubí vedených do 2.NP. Na odbočky cirkulačního potrubí se osadí termostatické cirkulační ventily MTCV-A (DN 20).
Potrubí Demi vody pro dialýzu bude provedeno ve smyčce z trubek PEX pro sanitární rozvod (min. do 100°C), spoje a uzávěry budou v nerezovém provedení. Koncové uzávěry budou součástí dodávky dialyzačních přístrojů a zařízení úpravny vody. Prostupy stěnou budou opatřeny ochranou trubkou DN 70. Část potrubí bude vedeno v liště s rozvody elektro. Lišta bude součástí dodávky elektroinstalace.

Těsnění prostupů rozvodů instalací požárně dělicími konstrukcemi bude těsněno protipožárními manžetami (např. PROMASTOP UniCollar), malé dimenze do DN50 – protipožárními tmely (např.PROMASEAL–gama).
Drážky ve zdech budou po instalaci rozvodů vody a kanalizace zazděny. V případě, že budou ponechány je nutno všechna potrubí opatřit požárně dělicí konstrukcí – viz výše. Nutno ověřit průběh instalační šachty u WC zam. (č.m. 1.36) a výtahu, zda je v úrovni stropu oddělena od požárního úseku 2.NP. V případě, že je šachta průběžná, je nutno provést těsnění všech prostupů v příčkách.

Je–li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiná, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Projektant	Vypracoval	Zodp.projektant		Ing. Paděrková Branislava Kozlovská 4, 695 01 Hodonín tel. 723 436 876 IČ 711 61 813	
Ing. Paděrková	Ing. Paděrková	Ing. Paděrková			
Místo stavby: Hodonín					
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 11, Hodonín				Formát	12xA4
Akce: Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní stanice na pracoviště hemodialyzačního střediska				Datum	11/2011
				Dokumentace	PS
				Číslo zakázky	52/11
Objekt: 2. Zařízení zdravotně technických instalací				Změna	
Obsah výkresu: Půdorys 1.NP – vodovod				Měřítko 1/50	Čís. výkresu 3