

Legenda místností

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m^2)
1.01	Chodba	15,74
1.02	Archiv	3,86
1.03	Rozvodna	4,23
1.04	Chodba	62,19
1.05	Čekárna	25,62
1.06	Chodba	8,16
1.07	Úklidová komora	1,44
1.08	Ordinace	13,28
1.09	WC pacienti	2,75
1.10	WC pacienti	2,75
1.11	Sklad	9,29
1.12	Nefrologická ambulance	22,77
1.13	Lékaři	14,68
1.14	Hygienické zařízení	3,03
1.15	WC	1,42
1.16	WC personál	2,80
1.17	Staniční sestra	9,94
1.18	Technik	11,97
1.19	Sklad dialyzačních potřeb	10,16
1.20	Denní místnost	22,64
1.21	Pozitivní dialýza	22,84
1.22	Čajová kuchyně	4,00
1.23	WRO	16,55
1.24	Místnost pro odkládání použitého spotřebního mat.	6,26
1.25	Čisté prádlo	6,26
1.26	Chodba	16,24
1.27	Čistící místnost Špinavé prádlo	9,11
1.28	Úklidová komora	4,99
1.29	Sklad materiálu	50,40
1.30	Stávající výtahová šachta	3,24
1.31	El.rozvodna	4,50
1.32	Chodba	7,79
1.33	Stávající chodba	32,73
1.34	Stávající závětří	11,29
1.35	Šatna zaměstnanci	27,50
1.36	Hyg.zařízení zaměstnanci	4,89
1.37	Dialyzační sál	118,35
1.38	Šatna pacienti	15,98
1.39	Hyg.zařízení pacienti	6,19
1.40	Hyg.zařízení pacienti	6,19
1.41	Šatna pacienti	15,98
1.42	Stávající chodba	

Legenda potrubí

Splašková kanalizace
Splašková kanalizace – stávající
Dešťová kanalizace – stávající

Poznámka

Kanalizační potrubí pod podlahou bude provedeno z trub KG. Napojení se provede na stávající kameninové popř. litinové potrubí odbočnými tvarovkami a přechodovými kusy. Nevyužívané vývody v podlaze budou zaslepeny pod úrovní podlahy 1.NP.
Trasa vedení ležaté kanalizace a dimenze převzata z projektové dokumentace zpracované v r. 1985.
Poklopy s rámy na stávajících revizních šachtách budou demontovány. Nově se osadí rámy s poklopy (nostnost 5t) určených pro zadláždění s těsněním – 650/650 mm.
Provede se kontrola uzávěrů čistících kusů v revizních šachtách. V případě chybějících uzávěrů se osadí uzávěry nové, popř. se provede výměna čistícího kusu.

Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Projektant	Vypracoval	Zodp.projektant	Ing. Padáliková Branislava Kozárenská 4, 695 01 Hodonín tel. 723 436 876 IČ 711 61 813
Ing. Padáliková	Ing. Padáliková	Ing. Padáliková	
Místo stavby: Hodonín			
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 11, Hodonín		Formát	12x44
Akce: **Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní stanice na pracoviště hemodialyzačního střediska**		Datum	11/2011
		Dokumentace	PS
		Číslo zakázky	52/11
Objekt: **2. Zařízení zdravotně technických instalací**		Změna	
Obsah výkresu: **Půdorys 1.NP – ležatá kanalizace**		Měřítko: **1/50**	Čís. výkresu: **1**