


Legenda místností

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m²)
1.01	Chodba	15,74
1.02	Archiv	3,88
1.03	Rozvodna	4,23
1.04	Chodba	62,19
1.05	Čekárna	25,62
1.06	Chodba	8,16
1.07	Úklidová komora	1,44
1.08	Ordinace	13,28
1.09	WC pacienti	2,75
1.10	WC pacienti	2,75
1.11	Sklad	9,29
1.12	Nefrologická ambulance	22,77
1.13	Lékař	14,88
1.14	Hygienické zařízení	3,03
1.15	WC	1,42
1.16	WC personál	2,80
1.17	Staniční sestra	9,94
1.18	Technik	11,97
1.19	Sklad dialyzačních potřeb	10,16
1.20	Denní místnost	22,64
1.21	Pozitivní dialýza	22,84
1.22	Čajová kuchyně	4,00
1.23	WRO	16,55
1.24	Místnost pro odkládání použitého spotřebního mat.	6,28
1.25	Čistě prádlo	6,28
1.26	Chodba	16,24
1.27	Čistící místnost špinavé prádlo	9,11
1.28	Úklidová komora	4,99
1.29	Sklad materiálu	50,40
1.30	Stávající výťahová šachta	3,24
1.31	El.rozvodna	4,50
1.32	Chodba	7,79
1.33	Stávající chodba	32,73
1.34	Stávající zvěřet	11,29
1.35	Šatna zaměstnanci	27,50
1.36	Hyg.zařízení zaměstnanci	4,89
1.37	Dialyzační sál	118,35
1.38	Šatna pacienti	15,98
1.39	Hyg.zařízení pacienti	6,19
1.40	Hyg.zařízení pacienti	6,19
1.41	Šatna pacienti	15,98
1.42	Stávající chodba	

- ① Ve výšce 2700mm bude proveden podhled ze čtverců Thermanex 600x600mm
② Ve výšce 3000mm bude proveden podhled ze čtverců Thermanex 600x600mm
③ Ve výšce 3070mm bude proveden podhled ze čtverců Thermanex 600x600mm

LEGENDA PRVKŮ:

EV1(V13) - ventilátor s odvětráváním, od spirálové osvětlení Sv 3,2 nebo od pohyblivé osvětlení EV1; napájení kabelem CNY-O Sv1,5
EV2(V12) - ventilátor s odvětráváním, od spirálové osvětlení Sv 3,2 nebo Sv 3,5 Sv 4,5 Sv 6,5; napájení kabelem CNY-O Sv1,5
V14 - ventilátor pro společné větrání WRO, použitelný materiál, čisté a správně prádlo, úklid, v provozu, pokud je v provozu

			Ing. Karel Florian - elektroprojekt U Hrádků 165, 601 02 Vídeň 16 IC-7507460 t: 737 900010		
Vypracoval	Ing. Karel Florian				
Projektant	Ing. Karel Florian				
Zodp.proj.	Ing. F. Koliba				
Míst.úřad	Hodonín		Datum	10/2011	
Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 11		Documentace	PS	
Akce			Formát	12 x A4	
			MĚŘÍTKO	1/50	
Obsah	1. Stavební řešení			Číslo výkresu	4
	Půdorys 1.NP - Osvětlení, signalizace				

ERROR: A stack of
OPENING COMMAND: move
STACK:
-1.23872e+03