

Zadavatel:
Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace
IČO: 45671711
se sídlem Jevišovice 104, 671 53 Jevišovice

Zástupce zadavatele:
CEJIZA, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Veřejná zakázka:
„Výměna oken v budově B“

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle ust. § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel ve věci výběrového řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace. Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

I.

Žádost č. 1 ze dne 26. 07. 2022

„Dobrý den, prosím o uveřejnění hodnoty U_w u oken.“

Odpověď zadavatele na žádost č. 1:

Zadavatel na žádost dodavatele uvádí, že požadovaná hodnota Součinitele prostupu tepla U_w pro okno EURO IV78 je max. 1,2 W/m²K.

Pro kovová okna není U_w stanoveno (jedná se o atypický výrobek). Požaduje se pouze použití izolačního dvojskla skladby 4/8/4 s jedním pokoveným sklem a teplým meziskelním rámečkem bílé barvy.

II.

Všechna ustanovení zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku zůstávají zachována.

V Brně dne 28. 7. 2022

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

zastoupena spol. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka