




POZNÁMKY:


 - stávající rozvaděč

- vstupní vrata z ocel. profilů a drát. pletiva, křídla otevíratelná o 180°
zajistitelná ve vodorovné poloze

 - oplocení stanice plot. sloupky, drátěné pletivo, výška 2,0 m,

 - osvětlení na vratovém sloupku ve výšce 2,5 m

• • • • •
- po obvodě nového betonu ve vzdálenosti 200 mm od kraje
a ve vzdálenostech 500 mm od sebe osadit do kapes výztuž Ø 16
dlouhou 250 mm (150 mm ve starém betonu a 100 mm v nové desce)

ZPRACOVAL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL	 Linde Gas a.s. U Technoplyny 1324 198 00 Praha 9 - Kyje	
ING. CÍSAŘOVÁ H.	ING. DOSTÁL J.	ING. KOS J.		
INVESTOR:			ÚČEL	NÁVRH
Nemocnice TGM Hodonín, p.o.			DATUM	01/2022
STAVBA:			MĚŘÍTKO	1.50
Odpařovací stanice kyslíku			FORMÁT	A3
MÍSTO STAVBY: Hodonín			ČÍSLO VÝKRESU:	
SOUBOR/OBJEKT: SO 01 - VLASTNÍ STAVBA			S-01	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: H110		ČÁST: STAVEBNÍ		
NÁZEV VÝKRESU:				
PŮDORYS				