



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 112749/2022

Sp. zn.:

S – JMK 65841/2022 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Lenka Ingrová

Telefon:

541 651 296

Počet stran:

2

Počet příloh/dokumentů:

0/0

Datum:

28.7.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace – XXXII

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 28.7.2022 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1/XXXII:

V Projektové dokumentaci konkrétně ve výkrese D.1.31 Oplocení je rozpor mezi grafickou částí a tabulkou. V Grafické části je automatická brána V1 délky 7500 mm avšak v Tabulce výrobků je uvedena délka brány 6,0 m. Stejný problém se týká i brány V2. Dodavatel tímto žádá o vysvětlení, úpravu projektové dokumentace a soupisu prací a prodloužení termínu pro adekvátní vytvoření cenové nabídky pro zadavatele.

Odpověď na dotaz č. 1/XXXII:

Zadavatel výše uvedený dotaz prověřil a konstatuje, že se tazatel mýlí. Rozměry je v tomto případě míněn otvor, obdobně jako je míněn otvor u vrat či dveří, kde se také definuje průchozí rozměr a nikoliv šířka křídla. Okotování délky křídla brány použil zpracovatel dokumentace pouze pro definování prostoru, který pravděpodobně bude dotčen při otevřeném křídle a zamezil tak případné prostorové kolizi. Zadavatel tedy nevidí jakýkoliv důvod, proč by měl do zadávací dokumentace zasahovat, a ani tedy neshledává důvod k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic