

Zadavatel: Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace se sídlem: Hybešova 253/15, 602 00 Brno IČO: 60555980 Název veřejné zakázky malého rozsahu: „Osvětlovací systém“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky v souladu ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mimo režim tohoto zákona

Vysvětlení dokumentace výběrového řízení

Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel žádost o vysvětlení dokumentace výběrového řízení. Konkrétně se jednalo o tyto dotazy:

- 1) Ve výzvě je uvedeno, že účastník má vyplnit technickou specifikaci. Leč tuto jsme jako součást ZD na stránce "https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_28239.html" nenašli. Prosím o její doplnění k ZD.
- 2) Jak závazné jsou požadované technické parametry svítidel? Jsou míněny jako minima a maxima, nebo lze uvažovat s nějakou tolerancí +- ?
- 3) Prosím také o upřesnění požadavků na osvětlenost. Uvedené hodnoty jsou požadovány pro nějakou pracovní horizontální rovinu v určité výšce, nebo pro podlahu? Podlaha podia je výše než podlaha zbytku prostoru, nebo jsou v jedné rovině. Požadovaná osvětlenost pro podium platí pro horizontální rovinu nebo svislou? Požadovaná osvětlenost je míněna jako průměrná hodnota v dané rovině, nebo lokální pod každým svítidlem. Rovnoměrnost osvětlenosti požadována není? Stejně tak UGR?

Zadavatel k uvedeným dotazům sděluje následující:

- 1) Technická specifikace se pouze přiloží k návrhu smlouvy jako závazná příloha. Uvedené vyplnění technické specifikace považujte prosím za bezpředmětné.
- 2) Rozměry sestavy je možné změnit v rozmezí +/- 10 %, celkový příkon sestavy nesmí přesáhnout zadání o více jak 10 %. Barvu světla 4000 K s tolerancí MacAdam 3 je nutné dodržet. Změny světelných parametrů soustavy jsou podmíněny splněním požadovaných osvětleností.
- 3) Požadovaná osvětlenost je stanovena dle ČSN pro horizontální pracovní rovinu ve výšce 0,75 m a bere se jako průměrná. Rovnoměrnost 0,6 v sále s uvažováním okrajové zóny 1 metr od stěn, na pódiu pak 0,7. UGR<19 pro diváka sedícího v sále (výška roviny 1,2 m).

V Brně dne 3. 8. 2022

**Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko
služeb školám, příspěvková organizace**