



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 115806/2022

Sp. zn.:

S – JMK 65841/2022 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Lenka Ingrová

Telefon:

541 651 296

Počet stran:

2

Počet příloh/dokumentů:

0/0

Datum:

4.8.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace – XXXVI

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 4. 8. 2022 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1/XXXVI:

V předané **projektové dokumentaci VZT není řešen typ požárně odolného potrubí** (typ A odolnost pouze z vnějšku, typ B odolnost z vnějšku i zevnitř) dle platné ČSN EN 73 0810. Podle této normy je projektant povinen stanovit typ požárně odolného potrubí již od června 2016, od kdy je novelizovaná norma ČSN EN 73 0810 v platnosti. Pro provádění staveb jsou závazné normy a ČSN platné v době rozhodnutí o udělení stavebního povolení.

S ohledem na tuto skutečnost žádáme zadavatele o potvrzení skutečnosti, že ocenění požární izolace vzduchotechnického potrubí požaduje tak, jak jsou stanoveny v předaném projektu (odpovídá typu A).

V případě, že bude následně požadována odolnost typu B, bude nutno provést docenění, neboť cena požární izolace pro odolnost typu B je výrazně vyšší a vyžaduje i úpravu izolovaného vzduchotechnického potrubí.

Pokud zadavatel potvrdí požadavek na použití odolnosti typu B, dovoluujeme si zadavatele požádat o to, aby byly doplněny do VV pro VZT položky, kterých se toto bude týkat, včetně stanovení všech potřebných parametrů pro ocenění izolace a přesné výměry.

Odpověď na dotaz č. 1/XXXVI:

Zadavatel uvádí, že s ohledem na to, že dotaz byl doručen po uplynutí zákonné lhůty, nemá povinnost na něj reagovat. Ale jelikož má zájem na tom, aby byly odstraněny veškeré nejasnosti zadávací dokumentace a s ohledem na to, že dotaz vnímá jako ujištění dodavatele o tom, že má být oceněno tak, jak je v dokumentaci uvedeno, uvádí, že dodavatelé mají takto ocenit.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic