

---

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1**  
**K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**  
**III/42226 RAKVICE**

---

Dotaz č.1 a 2

Dobrý den, prosím Vás o upřesnění výkazu výměr. Ve VV jsou položky č. 12 a 13 asfaltový beton ACL 16+ jako modifikované. V technické zprávě jsou ale všechny asfalty nemodifikované. Navíc obrusná vrstva (pol. č. 11 ACO 11+) je ve VV nemodifikovaná.

V Soupisu prací jsou uvedené asfalty ACL16+ modifikované. V poznámce položky jsou však nemodifikované.

Odpověď:

Zadavatel opravil SP, položky ACL (č.12 a 13) upraveny na asfalty nemodifikované.

**Zadavatel mění předpokládanou hodnotu:**

Předpokládaná hodnota           **5.815.300,- Kč bez DPH**

Vzhledem k výše uvedenému prodlužuje zadavatel lhůtu k podání nabídek dle čl. XII. Zadávací dokumentace

**PODÁNÍ NABÍDKY**

Lhůta   **30. 8. 2022 do 9:00 hod.**

V Brně, dne 04.08.2022



Mgr. Martina Křivánková  
vedoucí právního oddělení

Příloha č. 5 ZD – soupis prací po DI