

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

podle § 27 písmeno a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon)

„Studie proveditelnosti pro Nemocnici Znojmo na projekt modernizace spalovny nebezpečných odpadů“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace je rozesíláno e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to na adresy, které má zadavatel k dispozici. Povinnost zadavatele odeslat vysvětlení zadávací dokumentace je splněna jeho odesláním e-mailem.

Vyřizuje.: Ing. František Patočka

Ve Znojmě dne 4. 8. 2022

Věc: Veřejná zakázka:

„Studie proveditelnosti pro Nemocnici Znojmo na projekt modernizace spalovny nebezpečných odpadů“
Vysvětlení zadávací dokumentace (3)

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě žádostí dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Text žádosti jednoho z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den, k výběrovému řízení, kterého se účastníme máme následující dotazy:

Dotaz 1:

1. Jaký je aktuální povolený roční limit spalovny (tun nebezpečného odpadu/rok) a jaký je současný charakter provozu (přetržitý, nepřetržitý- kontinuální)?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Parametry nové spalovny jsou definovány v zadávací dokumentaci. Stávající parametry spalovny nejsou pro realizaci nové technologie limitující.

Dotaz 2:

2. Jaká je podmínka pro provoz spalovny během modernizace spalovny? Tzn. stávající

provoz nesmí být přerušen nebo dojde během modernizace k přerušení provozu spalovny?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

Obě varianty jsou možné. Rozhodnutí nejvhodnějšího řešení vyplývá ze zpracované studie proveditelnosti.


Dotaz 3:

3. V bodu 2. výzvy je na závěr bodu uvedeno „Předpokládaná hodnota této VZMR je bez DPH do 480.000,- Kč“. Dotaz zní, zda tento předpoklad se vztahuje k oběma částem zakázky uvedené ve čl.2 Předmětu zakázky, tj. A. + B., nebo zda jde pouze o předpokládanou hodnotu bodu A. a bod B. bude uveden v rámci OPCE? Děkujeme Vám za Vaše odpovědi.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 3:

Předpokládaná hodnota této VZMR je stanovena za celou zakázku, tedy za obě části zakázky dohromady.

Ing. František Patočka
vedoucí úseku zakázek
a zdravotnické techniky
Nemocnice Znojmo



NEMOCNICE ZNOJMO, příspěvková organizace
Obchodní odbor
ÚSEK ZAKÁZEK A ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
IČO: 00092584, DIČ: CZ00092584
tel.: 515 215 111, 515 215 293