




AP INVESTING, s.r.o.

Inženýrská a dodavatelská společnost
Palackého 12, 612 00 Brno, ČR
Tel.: 541 426 060, Fax: 541 426 069



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

ZADAVATEL:

Jihomoravský kraj

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Statutární zástupce: JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

IČ: 70888337

VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ POVĚŘEN:

AP INVESTING, s.r.o.

Palackého 12, 612 00 Brno

IČ: 60712121

Všem zájemcům

Vyřizuje: Ing. Hana Sankotová
tel.: 541 426 066
e-mail: hana.sankotova@apinvesting.cz
V Brně dne: 25. 7. 2012

Veřejná zakázka: „Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno“

Věc: Dodatečné informace č. II k zadávacím podmínkám

Z pověření zadavatele nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) „Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno“, vyhlášené v IS VZ US dne 25. 6. 2012 pod značkou 7202011021875 v souladu ustanovením § 49 odst. 2 zákona Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č.1/II

V Zadávací dokumentaci ve výkresové části je zakreslená výtahová šachta o rozměrech 1 650 x 1 800mm, což odpovídá nosnosti výtahu 630 kg. Ve výkresích výměr je pak uveden výtah s nosností 675 kg. V příložené technické zprávě je na straně 32 popsán výtah do šachty 2 200 x 2 400 mm s nosností 1 275 kg. Žádáme o objasnění těchto rozporů a o úpravu požadavků na výtah (nejlépe revizi příslušné technické zprávy).



Společnost má certifikovaný systém řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

IČO: 60712121, DIČ: CZ60712121

Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.ú.čtu: 109 641 0227/0100

E-mail: info@apinvesting.cz, www.apinvesting.cz
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714

Odpověď č. 1/II

Vámi uváděný rozpor pramení z použití souhrnné technické zprávy z dokumentace pro stavební povolení. Dokumentaci pro provedení stavby došlo ke změně typu výtahu, proto je třeba vycházet při ocenění z tohoto stupně, a to konkrétně z části F1.1.4 i Zařízení pro vertikální dopravu osob. Zde je popsán výtah o nosnosti 675 kg, který je následně uveden ve výkazu výměr.

V této souvislosti upozorňujeme na to, že podkladem pro ocenění stavebních prací je soupis provedených prací s výkazem výměr a dokumentace pro provedení stavby. Dokumentace pro stavební povolení je součástí zadávací dokumentace podpůrně, neboť obsahuje dokladovou část se stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů a majitelů či správců sítí.

Dotaz č.2/II

V Zadávací dokumentaci, která nám byla předána v elektronické podobě je soubor „Přílohy VV“. Součástí tohoto souboru je část „příloha č. 4-detekční systém přetížení střech“. Tato položka není obsažena ve výkazu výměr.

Prosíme o odpověď, zda má být tato část součástí naší nabídkové ceny a o případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 2/II

Detekční systém přetížení střech je součástí dokumentace a nabídky. Ocenění je zařazeno v Soupisu prací v oddíle M 62 Montáž detekčních a varovných systémů, položky 882 – 886 stavebního objektu SO 01. Položka 882 odkazuje na citovanou přílohu č. 4.

Dotaz č.3/II

Ve stavební části pol. 550 Systém generálního klíče pro 130 int. zámků D+M (min. 5 úrovní) kompl. 1,00 a pol. 551 Systém generálního klíče pro 18 ext. zámků D+M (min. 5 úrovní) kompl. 1,00 nejsou blíže specifikovány počty požadovaných klíčů k jednotlivým dveřím, ani v poskytnuté dokumentaci jsme nic bližšího nenašli. Počet klíčů výrazně ovlivní konečnou cenu za dodávku těchto kompletů. Prosíme tedy o bližší specifikaci systémů generálního klíče.

Odpověď č. 3/II

Generální klíč a hlavní klíče budou zhotoveny v počtu tři za každou úroveň, také ke každým dveřím budou dodány tři vlastní klíče. Vložky interiérových dveří budou v provedení standart, zub. Vložky exteriérových dveří v provedení zvýšená odolnost proti odvrtní, zub.

S pozdravem

AP INVESTING, s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností
Ing. Stanislav Jelínek – jednatel společnosti

