

Mostní list mostu pozemní komunikace				
Ev.č. mostu:	3968-1			
Název mostu:	Most přes Olbramovický potok v Olbramovicích			
Místní název:				
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)			
Převáděná komunikace:	3. třída / 3968			
Název převáděné komunikace:				
Staničení liniové:	0.197 km	Staničení na úseku: 0.197 km		
Rok postavení:	1938			
Rok poslední rekonstrukce:				
Kraj:	Jihomoravský			
Okres:	Znojmo			
Obec (MČ):	Olbramovice			
Katastrální území:	Olbramovice u Moravského Krumlova			
Správce mostu:	kraj Jihomoravský, SÚS Jihomoravského kraje, oblast Západ, cestmistrovství Moravský Krumlov			
Zpracovatel mostního listu:				
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení				
Způsob stanovení:				
$V_n = -$	$V_r = -$	$V_e = -$	$V_{aj}(V_a) = -$	Rok:
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení				
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)				
$V_n = 18.0\text{ t}$	$V_r = 98\text{ t}$	$V_e = 420\text{ t}$	$V_{aj}(V_a) = 6.8\text{ t}$	Rok: 2019
Základní údaje				
Celkový počet polí: 1	Délka přemostění: 2.35 m	Délka NK: 3.25 m		
Šikmost: Kolmý 100.00 g	Volná šířka: 6.10 m	Celková šířka mostu: 6.60 m		
Plocha mostu: 21.45 m ²				
Souřadnice mostu	S-JTSK X: -615598 Y: -1182311	WGS: 48.985330°N 16.402795°E		
Popis spodní stavby:				
Popis nosné konstrukce:				
Poznámka k nosné konstrukci:				
Ostatní údaje				
Výška mostu nad terénem: 2.10 m	Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m			
Q ₁₀₀ : -	Normální hladina vody: 0.20 m			
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.	Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry a křídla				
-	Počet: 2			
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Prostý beton	
	Délka: 0.00 až 0.00 m	Šířka: 0.00 až 0.00 m	Výška: 0.00 až 0.00 m	
Nosná konstrukce				
-	Počet polí: 1			
	Šikmá světlost: 2.35 m	Kolmá světlost: 2.35 m	Konstrukční výška: 0.45 m	
	Rozpětí: - m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m	
	Převažující materiál: Cihly	Další materiál: Nezadaný		
	Druh statického působení: Klenba	Prefabrikát: Nezadaný		
Vozovka				
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:		
	Šířka mezi obrubami: 5.50 m			
Chodníky				
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²	
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²	
Svodidla/zábradelní svodidla				
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m	
Cizí zařízení na mostě				
-	Typ zařízení:	Správce:		
Správní údaje				
Archivace projektu: Nezadaná				

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý Spodní stavba: IV - Uspokojivý Použitelnost: II - Podmíněně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 6.6.2019

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 21.4.2022 09:22 Vytisknul z BMS: Procházková Zuzana, Ing.