

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:

Oprava střechy – 2. etapa

Identifikační údaje o zadavateli

Název:

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55,
příspěvková organizace

Sídlo:

Žižkova 980/55, 616 00 Brno

IČO:

005 59 008

Veřejná zakázka podle předmětu:

Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Na základě obdržené žádosti či žádostí poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení
zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace později, než stanoví příslušné ustanovení zadávací dokumentace. Zadavatel nemá povinnost na takové žádosti reagovat. Zadavatel se z vlastní vůle a v dobré víře rozhodl na tyto pozdě podané žádosti poskytnout níže uvedené odpovědi.

DOTAZ 1

Co konkrétně se zde má opravovat a likvidovat? Nelze určit rozsah práce, materiál ani množství sutí.

13	K	95-01	Zednická výpomoc vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť	hod	20,000	
----	---	-------	--	-----	--------	--

ODPOVĚĎ 1

Jedná se o zednické práce při provádění atik, demontáži oplechování, zapravení omítek apod. Kvantifikováno hodinově tak, aby každý dodavatel byl schopen tyto práce řádně ocenit.

DOTAZ 2

V TZ je zmíněno rozmístění násypu dle statického posouzení na střeše. Lze použít na skřívku mechanizaci na střeše?

69	K	7129908-01	Odstranění násypu nebo nánosů ze střech násypu nebo nánosů do 10°, tl. do 50 mm-PRO ZPĚTNÉ použití (s přemístěním na provizorní skládku a zpět z meziskládky na střechu)	m2	467,840	
----	---	------------	--	----	---------	--

ODPOVĚĎ 2

Nelze, vše se provádí ručně (lopatou odstranit ulehý původní substrát). Odtěží se např. do bigbagů a přesune po střeše rovnoměrně tak, aby nedošlo k přetížení nosné konstrukce. Po provedení souvrství se promíchá s novým a uloží zpět.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a konstatuje, že povaha vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.