


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ - KAMENINA

## ŘEZ - POTRUBÍ DN 300



### PODMÍNKY POUŽITÍ :

ULOŽENÍ V RÝZE SE SVISLÝMI STĚNAMI  
V PODZEMNÍ VODĚ  
OBETONOVÁNÍ CELÉ ROURY  
ULOŽENÍ V ZEMINĚ: HLÍNA, JÍL, JÍLOVITÁ ZEMÍNA  
- NEPLATÍ PRO ROZBŘEDLÉ ZEMINY  
ULOŽENÍ VE SKÁLE  
MAXIMÁLNÍ HLOUBKA RÝHY PRO VŠECHNY PŘÍPADY-5,5 m  
MINIMÁLNÍ VÝŠKA NADLOŽÍ - H = 1,50 m + b  
NAHODILÉ ZATÍŽENÍ NA POVRCHU TERÉNU:  
BEZ NAHODILÉHO ZATÍŽENÍ  
NAHODILÉ TŘÍDA - A  
NAHODILÉ TŘÍDA - C

### LEGENDA :

- 1 HUTNĚNÝ ŠTĚRK
- 2 DRENÁŽNÍ TRUBKA
- 3 BETONOVÉ SEDLO  $\alpha=120^\circ$  (BETON TŘÍDY C 12/15)
- 4 KAMENINOVÁ TROUBA
- 5 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ (BETON TŘÍDY C 12/15)
- 6 BOČNÍ A KRYCÍ OBSYP - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK, MAX. ZRNO = 16 mm  
ZHUTNĚNO NA 95 % PS PO VRSTVÁCH 150 mm
- 7 ZÁSYP - KOMUNIKACE A POJÍŽDĚNÉ PLOCHY - VHODNÝ ZÁSYPOVÝ  
MATERIÁL DLE TP 146. HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 150 mm  
- NEPOJÍŽDĚNÉ PLOCHY - ZÁSYP ZEMINOU Z VÝKOPU  
- HUTNĚNÝ NA STEJNOU MÍRU JAKO OKOLNÍ TERÉN  
- NESMÍ DOCHÁZET K POKLESŮM
- 8 PAŽENÍ RÝHY (PAŽÍCÍ BOXY TL. 150 mm)

### POZNÁMKA :

ULOŽENÍ POTRUBÍ BEZ PRAŽCŮ NA BETONOVÉM DNU VÝKOPU S VYBRÁNÍM PROSTORU  
POD HRDLA JE MOŽNÉ PO DOHODĚ S PROVOZOVATELEM A PŘI ZVÝŠENÍ TLOUŠTKY BETONU  
POD TROUBOU O HLOUBKU PROHLUBNĚ POD HRDLEM.

PŘESNÝ TYP ULOŽENÍ A STUPEŇ ZHUTNĚNÍ MUSÍ BÝT PŘÍZPŮSOBEN  
DLE MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK A STATICKÉHO VÝPOČTU,  
EV. VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

ROZMĚRY C, A, MUSÍ BÝT NAVRŽENY DLE PŘÍSLUŠNÉ ČSN EN, PODLE  
HLOUBKY RÝHY, ZPŮSOBU PAŽENÍ A STATICKÉHO POSOUZENÍ POTRUBÍ

						05/2022			
INVESTOR			PROJEKTANT STAVBY			ČÍSLO PARÉ		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 675/11, 66902 Znojmo			 VODOHOSPODÁŘSKÁ A STAVEBNÍ PROJEKCE U DOMOVINY 5, 669 00 ZNOJMO tel., fax.: +420 515 244 192, e-mail: info@aquaprojekt.cz						
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY									
HIP:		Ing. Petr Pokorný		Vypracoval:		Ing. Petr Pokorný		PROJEKTANT ČÁSTI PD	
Zodp. projektant:		Ing. Petr Pokorný		Kontrola:		Ing. Petr Pokorný		 VODOHOSPODÁŘSKÁ A STAVEBNÍ PROJEKCE U DOMOVINY 5, 669 00 ZNOJMO tel., fax.: +420 515 244 192, e-mail: info@aquaprojekt.cz	
Místo stavby:		ZNOJMO, OKR. ZNOJMO							
Kraj:		JIHOMORAVSKÝ							
Katastrální území:		ZNOJMO - MĚSTO							
Název stavby:						Formát:		2 x A4	
OPRAVA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V AREÁLU NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.						Datum:		05/2022	
						Stupeň:		DPS	
						Číslo zakázky:		202264	
						Měřítko :			
Obsah:						Číslo přílohy:		SVAZEK 3 D.11	
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ - KAMENINA									