
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/385 X 387 ÚPRAVA KŘIŽOVATKY

Zadavateli byla v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou doručena žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz k ZD č.1:

V projektové dokumentaci jsou v rámci diagnostiky vozovky uvedeny přílohy. Příloha F – Stanovení obsahu PAU ale chybí. Žádáme o doplnění diagnostiky vozovky o přílohu F.

Odpověď ZD č.1:

Zatřídění dle obsahu PAU není uvedeno v příloze F, ale je součástí textové části DGN, část 3. SONDY A LABORATORNÍ ROZBORY, Zatřídění dle obsahu PAU.

Dotaz k ZD č.2:

V soupise prací u objektů SO 101 - Úprava křižovatky, 101.2 - Typ 1 sanace samostatných trhlin dle TP115 (8.2.1.2) a 101.3 - Typ 2 sanace samostatných trhlin dle TP115 (8.2.3.1) a ve vzorových řezech **jsou uvedeny modifikované asfalty.**

Asfaltové vrstvy ACO 11+, ACL 16+ a ACP 22+ jsou **však nemodifikované.**

Žádáme zadavatele o opravu popřípadě o vysvětlení.

Odpověď ZD č.2:

Oceňte dle soupisu prací.

Dotaz k ZD č.3:

V technické zprávě v odstavci 8 se píše o nutnosti provedení záchranného archeologického průzkumu a o povinnostech stavebníka vyplývajících z vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno. V soupisu prací není položka pro archeologický průzkum a zadávací dokumentace neobsahuje vyjádření Archeologického ústavu. Prosím o doplnění položky a vyjádření ústavu, pokud z něj plynou nějaké povinnosti pro zhotovitele při výstavbě.

Odpověď ZD č.3:

Zajištění ZAV není předmětem zakázky, je plně v kompetenci objednatele, pro zhotovitele vyplývá pouze povinnost tento výzkum strpět, viz návrh SoD, čl. X., odst. 12:

„Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě nálezu záchranný archeologický průzkum.“

Dotaz k ZD č.4:

V soupise prací II-385 x II-387 Předklášteří, úprava křižovatky - neuznatelné náklady, soupis prací je položka č.

4	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
---	-------	------------------------------------

Abychom mohli položku správně ocenit, potřebovali bychom **záborový elaborát**, který je dle souhrnné TZ obsahem předchozí projektové dokumentace: ... V průběhu zpracování této projektové

dokumentace (PDPS) se stávající oblast křižovatky nacházejí na pozemcích, které nejsou vypořádány. Záborový elaborát zpracovaný v předchozím stupni PD (DUSP) počítá s vypořádáním pozemků – zahrnuje zábory trvalé s výkupem i bez výkupu a dočasné zábory do 1 roku. Žádáme zadavatele o předložení záborového elaborátu.

Odpověď ZD č.4:

Záborový elaborát nebude do ZD doplněn. Rozsah dotčených parcel je patrný z přílohy C2 - Katastrální situační výkres. Došlo k výkupu trvale dotčených pozemků objednatelem.

V Brně, dne 16.09.2022

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení