SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA



LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

1 PLYNOVÝ KONDEZAČNÍ KOTEL BUDERUS GB172-24

2 KOMBINOVANÝ ZÁSOBNÍK OKCE 125.1 NTR/HV/2,2 kW

3 EX. NÁDOBA REFLEX REFIX DD 12, PRŮTOČNÁ MEMBRÁNOVÁ TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA, BÍLÁ, 10/4 BAR, NAPOJENA PŘES PRŮTOČNOU ARMATURU FLOWJET G3/4"

4 EX. NÁDOBA REFLEX REFLEX N 18, ŠEDÁ

LEGENDA POTRUBÍ:

NOVÝ ROZVOD VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD 55°C, CU

NOVÝ ROZVOD VYTÁPĚNÍ - VRAT 40°C, CU

POZNÁMKA:

PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU A ODVOD SPALIN JSOU VYVEDENY NAD STŘECHU OBJEKTU POMOCÍ KOAXIÁLNÍHO POTRUBÍ.

KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL BUDE NAPOJEN NA NOVÝ BYTOVÝ ROZVOD PLYNU

OTOPNÁ SOUSTAVA JE NAVRŽENA NA TEPLOTNÍ SPÁD 55/40 °C

OTOPNÁ TĚLESA NA OTOPNOU SOUSTAVU PŘIPOJENY PŘES UZAVÍRATELNÉ H-ŠROUBENÍ, ROHOVÉ G 1/2"

paré: ______ autorizace:

dodavatel části projektové dokumentace: VS-top, s.r.o. Mlékařská 824/13 683 01, Rousínov IČO: 29202825	zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Mališka technická kontrola: David Šeliga vypracoval: Štěpán Jurák		
akce/projekt: REKONSTRUKCE BYTU UL. OŘECHOVSKÁ - SÚS JMK	investor: Správa a údržba silnic JMK Žerotínovo nám. 449/3 602 00 Brno		měřítko: 1:50
část dokumentace/profese: VYTÁPĚNÍ	stupeň PD: DPS	datum: 07/2022	formát: 2 x A4
název výkresu: SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA	kód části: D.1.4.2	číslo výkresu: 103	revize: -