

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM III

**ZADAVATEL: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace**

Sídlem: Purkyňova 11, 695 26 Hodonín

Zastoupený: MUDr. Věrou Dostálovou, ředitelkou

IČO: 00226637

**Veřejná zakázka:**

**Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní stanice na pracovišti hemodialyzačního střediska**

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dodatečné informace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení pod evidenčním číslem 486784.

### Dotaz č. 1

Prosím o objasnění následujících položek k veřejné zakázce „Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní stanice na pracovišti hemodialyzačního střediska.“

Jedná se o položky ve výkazu výměr „Dialyza\_elektro\_vymer“:

Díl: Ostatní

položka: Žlaby+přístroje+lávky – NABÍDKA č. 1007459.06.01; fa. OBBO , 1kpl

položka: strukturovaná kabeláž, DAT rozvaděč – NABÍDKA č. 043/2011, 1kpl

### Odpověď č. 1

Viz. odpověď č. 3.

### Dotaz č. 2

Prosíme o upřesnění panikového kování na kterých bude dveřích, a jakou normu má splňovat 179 nebo 1125? (u pozice 2 23 není uveden počet kusů, nutno upřesnit).

### Odpověď č. 2

PD panikové kování neobsahuje. V požárním bezpečnostním řešení je uvedeno, že pokud by vznikl požadavek na uzamykání dveří na únikové cestě je nutno osadit panikové kování. Dle konzultace s investorem v době zpracování projektu tento požadavek nevznikl a je osazena klika-klika, nebo koule-klika. Počet jednotek tedy není v SP uveden záměrně.

### Dotaz č. 3

Prosíme položkový rozpis níže uvedených kompletů:

Žlaby+přístroje+lávky – NABÍDKA č.1007459.06.01; fa.OBBO	kpl	1,0
strukturovaná kabeláž,DAT rozvaděč – NABÍDKA č.043/2011	kpl	1,0
Nový kabelový kanál do RH1 v podlaze	kpl	1,0
Kabelové vedení – napájení výtahu	kpl	1,0
Kabelové žlaby – oddělovací trafa - RH1	kpl	1,0
úprava stáv. Kabel.kanálu – nové vyústění pro R1.1	kpl	1,0
Podesta pro oddělovací trafa	kpl	1,0

### Odpověď č. 3

Zadavatel přílohou těchto dodatečných informací poskytuje doplněný soupis prací položek SP Dialýza elektro výměr.

**Dotaz č. 4**

V technické zprávě pro stavební řešení je uvedeno v F1.1.1.4 :

A. Demolice:

- bude provedena kompletní demontáž stávajícího výtahu
- bude zdemolováno stávající zařízení
- bude demontováno stávající zábradlí

G. Úprava povrchů:

- vnitřní omítky budou hladké v barvě bílé
  - v dializačním sále a v pozitivní dialýze bude zdivo natřeno do výšky 2000mm umyvateľným nátěrem
- Ve výkazu výměr položky na tyto práce chybí. Prosím o vyjádření, zda mají být tyto práce součástí nabídky.

**Odpověď č. 4**

Zadavatel v SP objektu SO01.1 doplnil chybějící položky. Jedná se konkrétně o položky č. 41, 42 a 107 a 108. Stávající zařízení je již odstraněno. Rozsah prací demontáže stávajícího zábradlí odpovídá rozsahu dle nového zábradlí vnitřního schodiště.

Zadavatel doplnil v SP chybějící položky týkající se úpravy povrchů.

**Dotaz č. 5**

Žádáme o upřesnění a o stanovené vlastností, které musí splňovat podlaha, uvedená ve výkazu výměr. Tato podlaha bude používána v nemocničním prostředí (elektrostatické provedení?, pásy ?,čtverce?, bezespára? zátěž?, odolnost při časté údržbě ?atd.). Upřesnění soklu (samostatný, nebo vytažený na stěnu?)

Položka: „Podlaha Lino D+M „, 262,37 m<sup>2</sup>

**Odpověď č. 5**

Podlahovina bude v antistatickém provedení. Sokl vytažený na stěnu, homogenní PVC, zátěž v této třídě není rozhodující. Zadavatel doplnil popis položky č. 103.

**Dotaz č. 6**

Bylo by možno doplnit výkaz výměr Dialyza elektro vyměr.xls (část **Elektro**) položkově pro řádky 93 a 94:

Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
			dodávky		montáže	
			jednotková	celkem	jednotková	celkem

Žlaby+přístroje+lávky – NABÍDKA č.1007459.06.01; fa.OBBO	kpl	1,0				
strukturovaná kabeláž,DAT rozvaděč – NABÍDKA č.043/2011	kpl	1,0				

**Odpověď č. 6**

Viz. odpověď č. 3.

**Informace poskytnutá zadavatelem:**

Zadavatel při kontrole Soupisů prací zjistil, že některé položky obsahují obchodní názvy výrobků. Zadavatel tyto obchodní názvy z jednotlivých položek SP odstranil a přílohou těchto dodatečných informací zasílá opravené Soupisy prací. Zadavatel rovněž v SP, upravil výše sazeb DPH. Uchazeči jsou povinni ve svých nabídkách výše uvedené změny zohlednit a předložit v nabídce vyplněné SP, které jsou přílohou těchto dodatečných informací.

Zadavatel z důvodu, že poskytuje tyto dodatečné informace jeden po lhůtě stanovené zákonem od doručení dotazu č. 1 – 3 a z důvodu, že provedl úpravu zadávacích podmínek, prodlouží přiměřeně lhůtu pro podání nabídek v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona. Z důvodu, že zadavatel musí provést úpravy ve zbývajících SP, bude informovat uchazeče o termínu prodloužení lhůty v dalších dodatečných informacích k zadávacím podmínkám, které uveřejní ve lhůtě v souladu se zákonem.

V Brně dne 1. 9. 2014

**Mgr. Alice Otáhalová**  
CETKOVSKY s.r.o.  
(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností)

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Soupisy prací DI III