

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM IV

ZADAVATEL: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

Sídlem: Purkyňova 11, 695 26 Hodonín

Zastoupený: MUDr. Věrou Dostálovou, ředitelkou

IČO: 00226637

Veřejná zakázka:

Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní stanice na pracovišti hemodialyzačního střediska

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dodatečné informace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení pod evidenčním číslem 486784.

Dotaz č. 1

V příloze byly nové výkazy výměr. Z výkazu výměr „Zpevněné plochy“ byly vyjmuty položky, které tam byly doplněny v dodatečných informacích č II. Prosím o vysvětlení. Jedná se o bourací práce na stávající komunikaci.

Odpověď č. 1

Chyba vznikla na straně zadavatele. Práce doplněné v dřívějších dodatečných informacích mají být součástí Soupisy prací. Zadavatel přílohou těchto dodatečných informací zasílá kompletní SP objektu **SO02 Zpevněné plochy**.

Informace poskytnutá zadavatelem:

Zadavatel provedl úpravy **SP objektu VZT**. Jedná se o doplnění detailnějších popisů položek. Zadavatel upozorňuje, na ustanovení bodu 1.6 zadávací dokumentace, ve kterém je uvedeno:

V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci specifikovány jako příklad konkrétní materiály a výrobky, jedná se o vzorové, ale nikoli jediné zadavatelem požadované řešení. Uvedené materiály a výrobky je proto možné nahradit ekvivalenty, jejichž vlastnosti a technické parametry bude možné doložitelným způsobem hodnotit jako srovnatelné úrovně (nebo vyšší) se vzory navrženými v zadávací dokumentaci. Je-li tedy v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek, má se za to, že je tím definována minimální požadovaná úroveň technických či funkčních parametrů výrobku a uchazeč může nabídnout předmětné výrobky jiných značek nebo výrobců se stejnými nebo kvalitativně vyššími technickými či funkčními parametry definovanými zadavatelem (alternativní výrobky). V tomto případě musí uchazeč doložit zadavatelem sledované parametry těchto výrobků vhodnými doklady výrobce výrobku, ze kterých bude vyplývat, že při běžném užití uchazečem budou tyto výrobky či technologie závazně plnit zadavatelem požadované a uchazečem nabízené technické či funkční parametry.

Zadavatel provedl úpravy zadávacích podmínek. Uchazeči jsou povinni ve svých nabídkách předložit opravené Soupisy prací, které jsou přílohou těchto dodatečných informací.

Zadavatel z důvodu, že provedl úpravu zadávacích podmínek, prodlužuje přiměřeně lhůtu pro podání nabídek v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona **do 15. 9. 2014 do 9:00 hodin**.

V Brně dne 5. 9. 2014

Mgr. Alice Otáhalová

CETKOVSKY s.r.o.

(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností)

Přílohy:

Příloha č. 1 Soupisy prací DI IV