

Dodatečné informace k VZ č.1

„Výměna chladicí jednotky“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace,
Sídlo: Brno, Křížkovského 554/12, Brno 603 00
Zastoupený: Mgr. Lukášem Richterem, ředitelem
IČ: 293 194 98
Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Richter, ředitel
Telefon: +420 725 078 997
E-mail: lukas.richter@vida.cz

Vážení,

zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě obdrženého dotazu.

Dotaz dodavatele k VZ ze zde 25.10.2022:

V souvislosti s Výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky „Výměna chladicí jednotky“ Vás žádám o informaci k doplňujícím otázkám :

1. Chcem sa spýtať, či verejný obstarávateľ bude akceptovať návrh chladiacej jednotky pri rešpektovaní ostatných technických parametrov (hlavne vo vzťahu k hodnote účinnosti) aj s iným chladivom než amoniak, napr. s chladivom R1234ZE, ktorého hodnote GWP = 7. Podľa rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie č. 3002-6000/2021-OD, bod č. 117 je obstarávateľ povinný umožniť ako ekvivalent aj iný typ chladiva pri rešpektovaní ostatných technických parametrov.
2. Súčasne žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie kontaktnej osoby dodávateľa existujúceho riadiaceho systému za účelom dopracovania cenovej ponuky, nakoľko v zadaní podľa technickej správy je uvedené riešenie, ktoré vie oceniť len pôvodný/existujúci dodávateľ MaR.

Odpoveď k VZ ze zde 25.10.2022:

Ad1) Zadavatel v projektové dokumentaci specifikuje chladivo Amoniak (R717) jako jediné možné pro instalaci ve stávající strojovně.

Důvod pro tuto specifikaci je následující:

- V případě dodávky jednotky se nejedná o dodávku nových technologií/modernizaci, ale o výměnu stávající jednotky, která pracovala v systému chladiva R717.
- Nová jednotka v režimu chladiva R717 je projektována s ohledem na technologické vybavení stávající strojovny se systémem použití a detekce čpavku. Nové technologie by znamenaly značné investiční požadavky k zajištění provozu – technologie, nakládání s chladicím materiálem, BOZP, MaR atp.
- Odkaz na rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie č. 3002-6000/2021-OD, bod č. 117 je pro tuto zakázku irelevantní jednak, že se jedná o rozhodnutí slovenského úřadu, který pro ČR nemá právní podklad. Taktéž z důvodu nesouvisejícího typu zakázky, kde byla požadována „Modernizace a rekonstrukce strojovny chlazení“ na rozdíl od „pouhé“ výměny chladicí jednotky.

- V požadavku pro zpracování projektu bylo požadováno plně ekologické chladivo s GWP=0, v případě GWP=7 se nejedná o plně ekologické chladivo.

Ad2) Zadavatel specifikuje, že v technické dokumentaci je uvedeno: „Doplnění software do stávajícího řídicího systému a upravení software dispečerského pracoviště je nutno zajistit od tvůrce stávajícího programu (JCI).“ Zadavatel vysvětluje zkratku „JCI“ jako společnost „Johnson Controls International, spol. s r.o.“. Nacenění a další kontakt s dodavatelem stávající MaR je již na dodavateli.

V Brně dne 26.10.2022

Lukáš Richter, Ředitel

Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace