

Zadavatel:
Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace
Nad Čertovkou 2304/17, 678 01 Blansko
IČO: 62076060

Zástupce zadavatele:
CEJZA, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
Adresa pro doručování: Údolní 532/76, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:
„Rekonstrukce plynové kotelny“
(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mimo režim tohoto zákona (dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dne 24. 10. 2022 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce v tomto znění:

„ Níže zasíláme dotazy k veřejné zakázce a prosíme tímto o jejich zodpovězení:

- 1) Domníváme se, že výkaz výměr obsahuje pouze 3 třicestné směšovací ventily se servopohonem. Na rozdělovači jsou ale 4 směšované větve. Prosíme o doplnění výkazu.*
- 2) Rozpočet obsahuje 2x položku montáž vodoměru (pozice 109 a 110) nicméně neobsahuje dodávku žádného z vodoměrů. Jeden má být dle výkresu použit stávající. Druhý také? Pokud ne, je třeba jej do výkazu doplnit.*
- 3) Komu připadne výnos z demontovaného kovového odpadu? Může s ním budoucí zhotovitel kalkulovat v nabídkové ceně nebo připadne výnos objednateli?*
- 4) Výkaz výměr neobsahuje položky na provedené odborné prohlídky kotelny a revizní knihy kotlů. Prosíme o doplnění.*

5) Výkaz výměr obsahuje položky „Vypracování projektové dokumentace“ – dle popisu u položky se jedná zřejmě o prováděcí dokumentaci k systému MaR. Projekt MaR je ale již součástí zadání – je hotový. Jaký je tedy účel položky?“

II.

K uvedené žádosti uvádí zadavatel následující:

- 1) Dodatečný kus směšovacího ventilu se servopohonem byl doplněn do výkazu výměr.
- 2) Armatury jsou stávající. Pokud bude potřeba doplnit nový vodoměr, bude doplněn během stavby a bude na stavbě rozhodnuto, zda to bude nutné. Není tedy nutné tyto položky doplňovat.
- 3) Výnos z demontovaného kovového odpadu případně dodavateli. Dodavatel může v rámci nabídkové ceny kalkulovat s výnosem z demontovaného odpadu.
- 4) Položky „odborná prohlídka kotelný“ a „revizní knihy kotlů“ byly doplněny do výkazu výměr.
- 5) Položky „Vypracování projektové dokumentace“ a „MaR“ byly přeformulovány tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, že se jedná o dokumentaci skutečného provedení.

III.

V souvislosti s povahou provedené změny zadávací dokumentace dle bodu II. výše zadavatel prodlužuje lhůtu stanovenou v čl. VI.2. Výzvy k podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek do **3.11.2022, 11:00**

Příloha: příloha č. 3 výzvy – Položkový rozpočet

V Brně dne 27. 10. 2022

**Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková
organizace**

v.z. CEJIZA, s.r.o.
Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)