



TABULKA TEPELNÝCH ISOLACÍ ZTI

POTRUBÍ	TEPLÁ VODA (TV)	CIRKULACE (TV-C)	STUDENÁ VODA (SV)
PPR S 3,3 (PP 16)	příkon PE např. Ceramyl (Ø10)	příkon PE (Ø10)	příkon PE např. modry (Ø10)
Ø10x2,8	20/25 mm	20/25 mm	Ø10x6
Ø25x3,5	25/25 mm	25/25 mm	Ø25x6
Ø32x4,5	32/25 mm	32/25 mm	Ø32x6
Ø40x5,6	40/25 mm	40/25 mm	Ø40x9
Ø50x6,9	50/25 mm	50/25 mm	Ø50x9
Ø63x8,6	63/25 mm	-	Ø63x9
Ø75x9,4	75/25 mm	-	Ø75x9
Ø90x10,1	80/25 mm	-	Ø89x9
Ø110x12,3	110/25 mm	-	Ø110x9
Ø125x14,0	134/25 mm	-	Ø134x9

LEGENDA

- studená voda - nová (SV)
 - cirkulace - nová (TV-C)
 - teplá voda - nová (TV)
 - požární voda - nová
 - měkčí voda - nová
 - technologická voda - nová
 - studená voda - stávající
 - cirkulace - stávající
 - teplá voda - stávající
 - požární voda - stávající
 - měkčí voda - stávající
 - technologická voda - stávající
 - požární dělicí konstrukce
- W 50 - ventil uzavřený, + vypořádání DN 15
W 25 - ventil uzavřený
DN 25 - potrubí ocelové pozinkované, izolované
PPR 25x3,5 - potrubí PP-RTG s ošedivým vláknem, izolované
- HT 110 - stoupační potrubí požární vody
HT 110 - stoupační potrubí vodorovného (šifrování dle kanalizace)
- HT 110 - potrubí kanalizační HT - nová
HT 110 - potrubí kanalizační litinové - stávající
HT 110 - potrubí vodorovného PPR - nová
HT 110 - potrubí vodorovného ocelového pozinkované - stávající
- HT 110 - potrubí kanalizační HT - nová
HT 110 - potrubí kanalizační litinové - stávající
HT 110 - potrubí vodorovného PPR - nová
HT 110 - potrubí vodorovného ocelového pozinkované - stávající
- HT 110 - potrubí kanalizační HT - nová
HT 110 - potrubí kanalizační litinové - stávající
HT 110 - potrubí vodorovného PPR - nová
HT 110 - potrubí vodorovného ocelového pozinkované - stávající
- HT 110 - potrubí kanalizační HT - nová
HT 110 - potrubí kanalizační litinové - stávající
HT 110 - potrubí vodorovného PPR - nová
HT 110 - potrubí vodorovného ocelového pozinkované - stávající

Generální projektant: Fabra engineering, s.r.o., Lúčka 75, Břeclav

Odborný projektant: Ing. Vlastimil Fabiakov

Vypracoval: Radim Tůdek

Konsturoval: Vlastimil Fabiakov

Místo: Břeclav

Nemocnice Břeclav, p.o.

U nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

Akce: Oprava stoupačného potrubí

lůžková část B

Architekt: DPS21-014-01

Výkres: 0-0002-014-583

Revize: 00

Stupeň: DPS

Formát: A4

Měřítko: -

Název výkresu: AZONOMETRIE VODOVODU

Aut.: -

Číslo výkresu: ZTI-7