


SCHÉMA ULOŽENÍ LITINOVÉHO POTRUBÍ DN 80 - 800mm
NAD HLADINOU PODZEMNÍ VODY



LEGENDA

- 1

OBNOVENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VOZOVKY NEBO CHODNÍKU
- 2

KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE
- 3

AKTIVNÍ ZÓNA KOMUNIKACE
- 4

ZÁSYP RÝHY VÝKOPEM
- 5

TRASOVÁ VÝSTRAŽNÁ FOLIE
- 6

PÍSKOVÝ OBSYP ZHUZNĚNÝ MIN NA 80% PROCTOR STANDART
- 7

POTRUBÍ Z TVÁRNÉ LITINY
- 8

PÍSKOVÝ KLÍN S JAMKAMI PRO HRDLA TRUB MAX ZRNO 50mm
- 9

PAŽENÍ VÝKOPU

ROZMĚRY [mm]



DN potrubí	80	100	150	200	300	400	500	600	800
šířka výkopu	900	900	950	1000	1300	1400	1500	1600	1800
min. šířka s pažením	1000	1000	1050	1100	1400	1500	1600	1700	1900
velikost zrn obsypu	0-6	0-6	0-6	0-6	0-8	0-10	0-10	0-10	0-10

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
SO 01 ±0,000 = 184,25 m n. m.

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

OBJEDNATEL :

NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
PURKYŇOVA 2731/11
695 01 HODONÍN

VEDOUČÍ PROJEKTANT		ING. IVO MORAWITZ		<div><div></div><div>KANIA, a.s. Špálava 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz</div></div>
ZODP. PROJEKTANT		ING. IVO MORAWITZ		
VYPRACOVAL		ING. ŽANETA OPRŠALOVÁ		
KONTROLOVAL		ING. IVO MORAWITZ		
KRAJ : JIHO-MORAVSKÝ		STAV. ÚŘAD: HODONÍN		
NÁZEV AKCE :				
HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE				
NÁZEV OBJEKTU :				
IO.06 AREÁLOVÝ VODOVOD				
NÁZEV PŘÍLOHY :				
ULOŽENÍ TLT POTRUBÍ				
<div><div></div><div>KANIA, a.s. Špálava 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz</div></div>				
STUPĚŇ		DUR+DSP		
DATUM		08/2022		
FORMAT/POČET STR.		A4/2		
MĚŘITKO		-		
ARCHIVNÍ ČÍSLO				
Č. ZAK.		22013		
SOUBOR		DWG		
Č. PŘÍLOHY :		ČÍSLO		SOUPRÁVY
22013-DSP-D-2-IO 06-04				