


PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ  
PLYNOVÉHO POTRUBÍ



UPOZORNĚNÍ:

Minimální krytí plynovodního potrubí v místě možného přejíždění auty 1000mm.  
V zeleném pósu 800mm. Před započatím zemních prací je nutno vytýčit veškeré existující inženýrské sítě. Nutno dodržet ČSN 73 6005 a případné požadavky správců inženýrských sítí.

Stěny výkopu budou paženy příložným pažením.

Souřadnicový systém : JTSK  
Výškový systém : BpV  
SO 01 ±0,000 = 184,25 m n. m.

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

OBJEDNATEL :

**NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.**  
PURKYŇOVA 2731/11  
695 01 HODONÍN

VEDOUcí PROJEKTANT		ING. IVO MORAWITZ	
ZODP. PROJEKTANT		ING. IVO MORAWITZ	
VYPRACOVAL		ING. ŽANETA OPRŠALOVÁ	
KONTRLOVAL		ING. IVO MORAWITZ	
KRAJ : JIHO-MORAVSKÝ		STAV. ÚŘAD : HODONÍN	
NÁZEV AKCE :			
HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE			
NÁZEV OBJEKTU :		NÁZEV PŘÍLOHY :	
IO.04 PŘELOŽENÍ AREÁLOVÉHO PLYNOVODU STL		Č. PŘÍLOHY :	
NÁZEV PŘÍLOHY :		22013-DSP-D-2-IO 04-05	



STUPĚŇ	DUR+DSP
DATUM	08/2022
FORMÁT/POČET STR.	A4/2
MĚŘÍTKO	-
ARCHIVNÍ ČÍSLO	
Č. ZAK.	22013
ČÍSLO	
SOUBOR	DWG
SOUPRAVY	