



LEGENDA

POZNÁMKA

- VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY NA ÚROVEŇ STŘEŠNÍCH VPUSTŮ NA STŘEŠE 2.NP; +0,000 = +7,795
- ROZVODY VZT BUDOU ČTYŘHRANNÉ PŘÍRUBOVÉ Z POZINK. PLECHU NEBO SPIRO, IZOLOVANÉ DLE TZ (MINERÁLNÍ VATA 40 mm + OPLECHOVÁNÍ POZINK. PLECHEM)
- VEŠKERÁ KOLENA A OBLOUKY BUDOU S VODÍČÍMI PLECHY
- SÁNÍ A VÝFUK VZT BUDE TLUMEN TLUMIČI HLUKU POD HODNOTU HYGIENICKÝCH LIMITŮ
- POŽADAVKY NA SOUČINNOST OSTATNÍCH PROFESÍ – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- VŠECHNY PATY STOUPAČEK OSADIT JÍMKOU KONDENZÁTU
- TATO PD NENÍ URČENA K REALIZACI STAVBY

Souřadnicový systém : JTSK
 Výškový systém : Bpv
 SO 01 $\pm 0,000$ = 184,25 m n. m.

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM