



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U nemocnice 1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

V Břeclavi, dne 10. 11. 2022

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Název zakázky: „Oprava stoupacího potrubí na lůžkovém objektu B“

Údaje o zadavateli:

Název: Nemocnice Břeclav, p.o.
Právní forma: příspěvková organizace
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780
Sídlo: Břeclav, U Nemocnice 1, PSČ 690 02
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233
Statutární zástupce: Ing. Petr Bařka, ředitel nemocnice
Kontaktní osoba: Ing. Václav Mikulica
E-mail: mikulica@nembv.cz
Ing. Pavel Jurica
jurica@nembv.cz

(dále jen „zadavatel“)

I.

Dne 8. 11., 9. 11. a 10. 11. 2022 byly zadavateli doručena žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce (dále jen „Dotazy“). Žádost byla doručena včas a zadavatel tak v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující:

Dotazy:

Dotaz č. 1

Dobrý den,

v zadávací dokumentaci chybí výkaz výměr (rozpočet k ocenění). Je výkaz výměr zpracován?

Upravuje nemocnice nějakým způsobem vodu (např. ozónem, přidávání chlóru apod.)?

Dotaz č. 2

Dobrý den.

V zadávací dokumentaci chybí Výkaz výměr (položkový rozpočet).

Prosím o doplnění.
Děkuji.

Dotaz č. 3

Dobrý den,
v zadávací dokumentaci jsem nenašel výkaz výměr. Můžete jej prosím doplnit?

Děkuji

Dotaz č. 4

Dobrý den,
PD na uvedenou zakázku neobsahuje výkaz výměr. Prosím o jeho doplnění. Děkuji.

Odpovědi zadavatele:

K dotazu č. 1 sdělujeme:

Dílčí soupis stavebních prací, dodávek a služeb sloužící pro nacenění veřejné zakázky je doplněný do zadávací dokumentace pod označením souboru „Z21-014-01 Soupis prací ZTI“. Tento nebyl přiložen administrativním nedoplněním při zazipování souborů s projektovou dokumentací.

Zadavatel upravuje pitnou vodu určenou pro přípravu teplé vody změkčováním v latexovém zařízení, a dále do teplé vody dává dezinfekční prostředek Sanosil super 25 Ag (peroxid vodíku).

K dotazu č. 2 sdělujeme:

Viz dotaz č. 1

K dotazu č. 3 sdělujeme:

Viz dotaz č. 1

K dotazu č. 4 sdělujeme:

Viz dotaz č. 1

II.

Zadavatel výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace poskytl v zákonné lhůtě ve smyslu § 98 a násl. ZZVZ. Jelikož zadavatelem poskytnuté vysvětlení doplňuje zadávací podmínky, zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce o 2 pracovní dny, a to do 12. 12. 2022.

.....
za zadavatele
Ing. Petr Bařka
ředitel Nemocnice Břeclav, p.o.