



Legenda místností:

Č. m.	Místnost	Vn. vlivy	Em (lx)
1.03	Výtah	AB5	stáv.
1.08	Chodba	AB5	stáv.
1.11	Spol. místnost	AB5	stáv.
1.12a	Šatna	AB5	200
1.12b	Umývárna	AB5*	200
1.12c	Chodba	AB5	100
1.12d	WC	AB5	200
1.13	Sklad	AB5	100
1.15	Varna	AB5	stáv.

\* Vnější vlivy a zóny ve smyslu ČSN332000-7-701 ed. 2

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:  
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S  
- automatickým odpojením při poruše  
doplňková ochrana proudovým chráničem

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval/Kreslil	Projekční kancelář elektro Veselá 15 66902 Znojmo mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČ: 10113533 Licence programu #Q000810	
Ing. J. Kosík	Ing. J. Kosík	Ing. J. Kosík		
Kraj:	Jihomoravský	Místo:	Božice	
Investor: Domov důchodců Božice, Božice č. 188				
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZÁZEMÍ KUCHYNĚ DOMOV DŮCHODCŮ BOŽICE VNITŘNÍ EL. INSTALACE			Zakázkové číslo	29/2022
			Formát	2A4
			Stupeň	DPS
			Datum	9/2022
Výkres 1. NP - el. instalace			Měřítko	Číslo výkresu
			1 : 50	D 1.4.400.2