

LEGENDA PRVKŮ

OZNAČENÍ	POPIS
	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZ.1, IP MIN 4/X (DOPORUČENÉ 5/X) - BARVA DLE ARCHITEKTINICKÉHO NÁVRHU
	PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ, ŘAZ. 5, IP MIN 4/X (DOPORUČENÉ 5/X) - BARVA DLE ARCHITEKTINICKÉHO NÁVRHU
	PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ, ŘAZ. 6, IP MIN 4/X (DOPORUČENÉ 5/X) - BARVA DLE ARCHITEKTINICKÉHO NÁVRHU
	PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, ŘAZ. 7, IP MIN 4/X (DOPORUČENÉ 5/X) - BARVA DLE ARCHITEKTINICKÉHO NÁVRHU
	VYPÍNAČ DVOUPÓLOVÝ, ŘAZ.2, IP MIN 4/X (DOPORUČENÉ 5/X) - BARVA DLE ARCHITEKTINICKÉHO NÁVRHU
	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ - HORNÍ ZÁSUVKA POOTOČENÁ O 45°, 16A, 250V, IP40 - BARVA DLE ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU
	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ - 16A, 250V, IP40 - BARVA DLE ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU
	ZÁSUVKA S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU- 16A, 250V, IP40 - BARVA DLE ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU
	ZÁSUVKA SE SAMOSTATNÝM PROUDOVÝM JISTIČEM- 16A, 250V, IP40 - BARVA DLE ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU
	ZÁSUVKA UMÍSTĚNA VE VÝŠCE 1,2 m NAD PODLAHOU VE SPOLEČNÉM RÁMEČKU S VYPÍNAČI
	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ - 16A, 250V, IP44 - BARVA DLE ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU
	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ - DOPLŇKOVÉ
	SESTAVY S RÁMEČKEM - ZÁSUVKA + VYPÍNAČ (PŘEPÍNAČ) UMÍSTĚNY VE VÝŠCE 1,1 - 1,4 mm
	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE POD OMÍTKU KO
	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE POD OMÍTKU IP 44
	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU, BEZRÁMEČKOVÝ, MAGNRTICKY
RH2-1	NOVÝ ROZVADEČ 2.NP
	ROZVODNÉ CELOKOVOVÉ ZINKOVANÉ NOSNÉ ROŠTY PRO VEDENÍ KABELŮ V PODHLEDU - 65 M'
	LED PÁSEK IP 20, NAPĚTÍ 12/24V, 1100 lm/m VČ. CHLADÍCÍHO AL PROFILU, DENNÍ BÍLÁ, NAPÁJENÍ OBOUSTRANNÉ
TR ...	TRAFO PRO NAPÁJENÍ LED PÁSKU S UVEDENOU HODNOTOU VÝKONU ZDROJE, VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ V, IP55 VODOVODNÍCH BATERÍ
	VÝŠKOVÉ ZMĚNY VEDENÍ ROZVODŮ

Poznámky:

1) RH1-1 NOVÁ ROZVADEČOVÁ SKŘÍŇ V PROSTORU STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ - NUTNÉ DOZDÍVKY - 72 MODULŮ (6x12)
2) STÁVAJÍCÍ RS NS BUDE VYBOURÁNA A OTVOR ZAZDĚN
3) OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ JE ZNAČENO ORIENTAČNĚ, V PŘÍPADĚ POUŽITÍ JINÝCH NEŽ NEŽIVÝCH KOVOVÝCH SOUČÁSTI NEBUDE ŘEŠENO
4) JEDNOTLIVÉ RS BUDOU OPATŘENY POPISEM, OZNAČENÍM DLE ČSN A VNITŘNÍM POPISEM PRVKŮ A SCHÉMATEM ZAPOJENÍ RS
5) ROZVODY ELEKTRO BUDOU UMÍSTĚNY V PROSTORU MEZI STROPNÍ KONSTRUKCÍ A NOVÝM PODHLEDEM, V PROSTORECH CHODBY V OCELOPLECHOVÝCH ŽLÁBECH - ŽÁROVÝ POZINK.
6) SPECIFIKACE SVĚTEL A JEJICH PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VIZ VÝKRES - PROJEKT INTERIÉRU OBJEKTU "B" - PŮDORYS SVÍTIDEL 2.NP
7) PRO ROZVODY NAPĚTÍ 24 V NA NAVRŽEN PRŮŘEZ PRO MAX. ZATÍŽENÍ, PŘI REALIZACI BUDE VÝPOČTEM OVĚŘEN SKUTEČNÉ POTŘEBNÝ PRŮŘEZ VŠECHNY ROZVODY 24 V BUDOU VEDENY V OHEBNÉ TRUBCE MONOFLEX VNĚJŠÍ Ø16 mm
8) VŠECHNY STROPNÍ LED PÁSKY BUDOU NAPOJENY NA ZDROJ OBOUSTRANNĚ
9) VŠECHNY ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE BUDOU SVEDENY POD NOVÝ SDK STROPNÍ KONSTRUKCI, ZASEKÁNÍM DO ZDIVA
10) ZÁSUVKY BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE 0,1 m (SPODNÍ HRANA) NAD PODLAHOU V POKOJÍCH PRO POSTELE, 1,2 m V KOUPELNÁCH A CHODBÁCH, VČ. KUCHYŇSKÉ LINKY U NOČNÍCH STOLKŮ DLE VÝŠKY STOLKU, VE VŠECH OSTATNÍCH STANDARDNÍ VÝŠKA NAD PODLAHOU
11) VYPÍNAČE A PŘEPÍNAČE BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE 1,2 m NAD PODLAHOU
12) VŠECHNY SVÍTIDLA DLE ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU
13) LED PÁSEK 24V NA KAŽDÉ STRANĚ DEKORATIVNÍHO PANELU - V=2500 mm
14) POČET TRAF A DÉLKY LED PÁSKŮ A PŘÍVODNÍCH KABELŮ BUDOU PŘEPOČÍTANY DLE PARAMETRŮ SKUTEČNĚ DODANÝCH PRVKŮ
15) POČET SVĚTEL NA JEDEN JISTÍCH BUDE PŘEPOČÍTÁN DLE SKUTEČNÝCH PARAMETRŮ DODANÝCH SVĚTEL
16) PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO OSVĚTLENÍ SCHODIŠŤ BUDE ŘEŠENO JEDNÍM JISTIČEM
17) PROUDOVÁ OCHRANA SVĚTELNÝCH OKRUHŮ JE ŘEŠENA POUŽITÍM OVLÁDACÍCH PRVKŮ S IP MIN. 4/X
18) PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK BUDE ŘEŠENO V RÁMCI REALIZACE
19) ROZVODY SVĚTELNÉ - 3-Ax1,5 mm, ROZVODY ZÁSUVKOVÉ A OSTATNÍ 3x2,5 mm, INDUKCE 3x2,5 mm
20) PŘÍVOD PRO EPS BUDE VE VÝŠCE CCA 2000 mm NAD PODLAHOU UKONČEN VOLNĚ VYSÍCÍM KABELEM CYKY 3x1,5 mm O DL. 1000 mm, CELÝ ROZVOD BUDE VEDEN VE DRÁŽCE VE ZDIVU

KRESLIL	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKT.	SCHVÁLIL
Ing.Jiří Kratochvíl	Ing.Jiří Kratochvíl	Ing.Jiří Kratochvíl	

OKRES: BRNO – VENKOV ČÁST OBCE: STŘELICE
INVESTOR: ZÁMEČEK STŘELICE příspo., Tetčická 311/69, Střelice

AKCE: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZÁMEČEK – STŘELICE – V. ODDĚLENÍ

SO,PS: ROZVODY ZÁSUVKOVÉ

OBSAH: ELEKTROINSTALACE 2.NP – ČÁST II

ING. KRATOCHVÍL JIŘÍ
PROJEKTOVÁ, REALIZAČNÍ, PORADENSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ A TZB
SLATINSKÁ 92, 636 00 BRNO

STUPEŇ	PVD
DATUM	10/2022
FORMÁT	8xA4
ZAK.ČÍSLO	
ARCH.ČÍSLO	
MĚŘÍTKO	1 : 50
Č.VÝKRESU	D.1.4.2