

VYSVĚTLENÍ / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 6

Název veřejné zakázky :	Rekonstrukce školní kuchyně
Zadavatel :	Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	60680377
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel předmětné veřejné zakázky obdržel dotaz následujícího znění:

Dotaz č. 1

V předaném soupisu prací slaboproudu jsou tyto položky:

1) Upgrade licence stávajících stravovacích SW Stravné, Sklad + iCanteen

Žádáme o upřesnění o jaké stávající systémy se jedná, jaký dodavatel, servisní organizace nebo jakým způsobem se má tato položka ocenit.

2) Provázání s Docházkovým systémem, implementace, nastavení

Žádáme o upřesnění o jaký stávající docházkový systém se jedná, jaký dodavatel, servisní organizace nebo jakým způsobem se má tato položka ocenit.

Dotaz č. 2

Z předané PD a soupisu prací Měření a regulace vyplývá, že jde se jedná o doplnění stávajícího systému.

Žádáme o upřesnění o jaký stávající systém se jedná, jaký dodavatel, servisní organizace nebo jakým způsobem se má tato profese ocenit?

Odpověď zadavatele:

K dotazu č.1) Stravovací i docházkový software je od společnosti Z-Ware. Tatáž společnost vykonává správu tohoto softwaru. Kontaktní údaje na technika společnosti Z-Ware:

Z-WARE s. r. o. - Zamazal Jan
Havlíčková 46, 586 01 Jihlava
tel;567 586 104 mob.: +420737 519 991
[email: zamazal@z-ware.cz](mailto:zamazal@z-ware.cz)

K dotazu č.2) Jedná se o rozšíření stávajícího systému. Na str. 5 v TZ profese MaR je uvedeno:

Řídicí systém:

Stávající rozváděč MaR DT1 je osazen řídicím systémem AMIT. Tento systém bude doplněn o prvky teplotního čidla, ovládání čerpadla a ovládání servopohonu směšovače. Dále bude doplněna komunikace s VZT jednotkou č.1 Kuchyň a jídelna a VZT č.2 zázemí. VZT jednotky budou komunikovat pomocí protokolu MODBUS TCP. Stávající SW je duševním vlastnictvím firmy

A-TECHNOLOGY s.r.o.

Bratislavská 2808

690 02 Břeclav

Tel: +420 734 346 760

jan.polasek@a-technology.cz

Doplnění SW je nutné s autorem konzultovat, aby nedošlo k porušení autorských práv.

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele